

Nasz znak: OD5/RD8/MUK/81429/2023

Leszno, data: 30.05.2023 r.

**Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Saperska 23
64-100 Leszno**

Dotyczy: Uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w miejscowości **Rawicz ul. Zwierzyniecka dz. nr 3268.**

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2023 r. (data wpływu 09.05.2023 r.) w sprawie uzgodnienia planowanego zagospodarowania terenu w miejscowości **Rawicz ul. Zwierzyniecka dz. nr 3268** ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno informuje, że uzgadnia budowę infrastruktury technicznej – zbiornika odparowującego wody deszczowej wraz z przepompownią z uwagami podanymi poniżej.

1. Zachować odległości projektowanej budowy od istniejących urządzeń elektroenergetycznych nadziemnych zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
2. Po natrafieniu w trakcie wykonywania prac ziemnych na urządzenia elektroenergetyczne nie naniesione na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić Oddział Dystrybucji Poznań, RD Leszno.
3. Przed przystąpieniem do pracy w pobliżu lub pod liniami energetycznymi napowietrznymi należy zachować odległości bezpieczne zgodne z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z § 55 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
4. Zabezpieczenie urządzeń energetycznych w miejscu pracy należy do obowiązków wykonawcy pod nadzorem pracowników pogotowia energetycznego.
5. Jeżeli zachodzi potrzeba wykonania w pobliżu linii napowietrznych robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z użytkownikiem linii. Praca powinna odbywać się za odpłatnością pod nadzorem Enea Operator lub podmiotu wskazanego przez Enea Operator. Nie wyklucza się konieczności wyłączenia linii na koszt Inwestora.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu i nie zachowania wymaganych obowiązującymi przepisami i normami odległości pionowych przewodów od przebudowywanej infrastruktury należy istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną przystosować do nowych rzędnych terenu. W tej sprawie należy złożyć wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji do ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno 64 100 Leszno, ul. Grunwaldzka 128.

Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty jego wydania z tym, że każdorazowo w terminie 14 dni przed przystąpieniem do prac należy uaktualnić je w RD Leszno.

Z poważaniem

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Leszno
Dział Majątku Sieciowego
Kierownik

Przemysław Witkowski

Sprawę prowadzi:
Paweł Kukła
Tel. 65-31-521-94

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu

K/o:

1. RD-8/ZM/MU-a/a.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl