



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo  
Referat Rolnictwa i Budownictwa  
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49  
e-mail: [sekretariat@jezewo.eu](mailto:sekretariat@jezewo.eu)  
[www.bip.jezewo.eu](http://www.bip.jezewo.eu)

**Urząd Gminy**  
**86-131 Jezewo**  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 331-80-25; 331-80-77  
RRiB.271.10.2022 (16)

Jezewo, dn. 08.11.2022 r.

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jezewo**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 07.11.2022 r. poniższe zapytanie:

#### **Pytanie nr 1**

*W projekcie architektoniczno-budowlanym w branży elektrycznej (ul. Na Wężowcu) na stronie 26 w zestawieniu podstawowych materiałów są opisane stalowej słupy aluminiowe (takich się nie produkuje), natomiast w specyfikacji technicznej (ul. Na Wężowcu) na stronie 354 są opisane słupy aluminiowe. Prosimy o wyjaśnienie czy słupy powinny być aluminiowe czy stalowe?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Proszę o zastosowanie słupów aluminiowych zgodnie z opisem str. 13 oraz legendą na PZT oraz schemacie. W zestawienie materiałów popełniono omyłkę pisarską zamiast "Stalowy aluminiowy anodowany w kolorze INOX zabezpieczony elastomerem o wysokości h = 9 m jednoramienny łukowy o dł. 1,5 m / kąt 5 stopni" powinno być "Słup aluminiowy anodowany w kolorze INOX zabezpieczony elastomerem o wysokości h = 9 m jednoramienny łukowy o dł. 1,5 m / kąt 5 stopni".

**WÓJT**  
*Maciej Rakowicz*  
**mgr Maciej Rakowicz**

#### **Otrzymują:**

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach  
tel. 52 33 078 24  
e-mail: [m.lach@jezewo.eu](mailto:m.lach@jezewo.eu)