



## FRONT



## BOK



### UWAGA

Drabina spawana z profili stalowych;  
elementy pionowe - kształtowniki prostokątne zamknięte 80x40x3mm;  
elementy poziome - kształtowniki kwadratowe zamknięte 30x30x3mm;

Całość zabezpieczyć antykorozyjnie

### UWAGA

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
2. ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI ORAZ ICH USYTUOWANIE  
§ 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.  
2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.  
3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.  
4. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznice) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem

DRABINY ZEWNĘTRZNE NA DACH		SKALA 1:50
		BRANŻA ARCHITEKTURA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻARCZYNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA ŚWIETLICY	
INWESTOR	GMINA KCYNIA ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 181/2 obręb Żarczyn; gmina Kcynia	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka upr. nr NN-8345/474/81 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Grażyna Czarczyńska - Kaja upr. nr UAN-KZ-7210/132/86 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 10.07.2020 r.
		NR RYSUNKU A10

**Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG**  
Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin  
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30  
www.dwg.com.pl