

**Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego**  
**z siedzibą w Wejherowie**  
ul. Pucka 11  
84-200 Wejherowo

---

Wejherowo, dn. 03.02.2022 r.

ZP-2/2022

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji:  
**Remont drogi powiatowej nr 1400G Reda-Gniewowo**  
**polegający na utwardzeniu drogi płytami ażurowymi typu IOMB**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że dnia 03.02.2022 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1:

Jaka ma być szerokość drogi utwardzonej płytami yomb?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Szerokość drogi zgodnie z dokumentacją - 5m w obramowaniu z oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej z betonu C12/25

Pytanie nr 2:

W jaki sposób i czy w ogóle ma być utwardzone poboczem jeżeli tak to jaka szerokość?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Utwardzenie poboczy zgodnie z dokumentacją - w-wą kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 gr. 15cm na w-wie gruntu niewysadzinowego G1 o CBR>20MPa gr. min. 20cm

Pytanie nr 3:

Jakie są warstwy (grubości i materiały) podbudowy pod płyty yomb?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową:

Podłoże G1:

- płyty IOMB - 12,5cm
  - podsypka piaskowa 5cm
  - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - 20cm,
  - podłoże gruntowe G1 - po zagęszczeniu i ewentualnym ulepszeniu E2>100MPa
- W przypadku gruntów organicznych, nienośny usunąć w-wę i zastąpić gruntem G1 o wsp. wodoprzepuszczalności  $k > 8 \text{m/dobę}$

Podłoże G4:

- płyty IOMB - 12,5cm
- podsypka piaskowa 5cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 - 20cm,

- w-wa odsączająca gr 25cm z pospółki o wsp. wodoprzepuszczalności  $k > 8\text{m/dobę}$
- w-wa geowłókniny separacyjnej

W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 gr 20cm musi charakteryzować się modułem  $E_2 > 130\text{MPa}$

Pytanie nr 4:

Na czym ma polegać przebudowa oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej zgodnie z opisem technicznym zawartym w załączonej dokumentacji - PW branży telekomunikacyjnej.

*Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.*