

Koronowo, dnia 5 stycznia 2024 r.

ZP.271.1.60.2023

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej Witoldowo-Nowaczkowo”

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), **Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców, koryguje odpowiedź z dnia 27.12.2023 r. i modyfikuje treść SWZ z dnia 13.12.2023 r.**

I. Odpowiedzi na zapytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dysponuje aktualną decyzją na wycinkę drzew. Decyzja o nr Os-V.613.4.6.2023 traci ważność 31.12.2023 r.

Odpowiedź 1:

Decyzja jest w trakcie przedłużania terminu ważności, informacja została zawarta w SWZ z dnia 13.12.2023 r., w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5c.

Pytanie 2:

Czy wykonawca ma skalkulować koszt nadzoru przyrodnika podczas prowadzenia wycinki.

Odpowiedź 2:

Proszę o stosowanie się do decyzji Starosty Bydgoskiego nr OŚ-V.613.4.6.2023 z dnia 01.08.2023r dotyczącej pozwolenia na wycinkę drzew.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o odpowiedź czyją własnością pozostaje drewno z wycinki ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r., szczegółowe informacje dotyczące drewna są zawarte w SWZ, w Rozdziale III, pkt 4, ppkt 5.

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o podanie jednoznaczne jaką stabilizacją należy wykonać w ramach zadania. W przedmiarze podana jest R_m 5,0 MPa natomiast w SST $R_m=2,5$ MPa .

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r., należy wykonać stabilizację zgodnie z dokumentacją projektową tj. $R_m=5,0$ MPa.

II. Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na zapytania z dnia 27.12.2023 r. – dotyczy odpowiedzi na pytanie 4:**Pytanie 4:**

Na przekrojach jezdni podbudowa z kruszywa i stabilizacja gruntu cementem nie zawiera odsadzek. Czy zamawiający wymaga wykonania odsadzek? Jeśli tak to prosimy o wskazanie wartości odsadzek.

Odpowiedź 4: powinno być:

Zamawiający wymaga wykonania odsadzek. Należy zastosować odsadzkę 1,5 raza grubości warstwy wyżej leżącej w konstrukcji nawierzchni. W załączeniu plik z rysunkiem: „Szczegół odsadзки”.

III. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 12.01.2024 r. i zmienia zapisy SWZ z dnia 13.12.2023r., następujące punkty otrzymują brzmienie:**Rozdział III** Opis przedmiotu zamówienia, pkt 4, ppkt 10, dodaje się lit. i) w brzmieniu:

„i) wykonania odsadzek. Należy zastosować odsadzkę 1,5 raza grubości warstwy wyżej leżącej w konstrukcji nawierzchni.”,

Rozdział XV Termin związania ofertą, pkt 1:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 10.02.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Rozdział XVI Składanie i otwarcie ofert, pkt 1 i 7:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [www.platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/koronowo> w myśl uPzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 12.01.2024 r. do godz. 09:00.”

„7. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2024 r. o godz. 10:00.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z up. Burmistrza
/-/ Piotr Kazimierski
Zastępca Burmistrza