

DZP.260.42.2025.KD

WYKONAWCY*strona prowadzonego postępowania*

Warszawa, 2025-11-13

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Działając w imieniu i na rzecz Centrum Nauki Kopernik w związku z prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *Rozbudowa funkcjonalności instalacji elektrycznej na obszarze wystawy na parterze segmentu B budynku CNK* informuję, że od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 284 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

W związku z informacją od wskazanego dostawcy, iż nie może on zrealizować dostawy puszek podłogowych w ilości określonej w opracowaniu, informujemy, że minimalna wielkość produkcyjna zgodnie z deklaracją producenta wynosi 120 sztuk.

Czy Inwestor oczekuje dostawy pozostałych puszek na jego magazyn?

Aktualnie, zgodnie z SWZ, wykonawca musi zakupić 120 sztuk puszek, a następnie zutylizować część dostawy, co generuje znaczące koszty.

Odpowiedź:

Wykonawca może zastosować do realizacji zamówienia produkt równoważny, pochodzący od innego dostawcy, pod warunkiem że będzie on zgodny z PFU.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji przetargowej i od momentu ich opublikowania na stronie prowadzonego postępowania są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Ewa Kloc
Dyrektor Administracyjny
Centrum Nauki Kopernik