

.....
pieczęć zamawiającego

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej Oddział Zamiejskowy w Zwartowie; 84-210 Choczewo, Zwartowo25, zaprasza do złożenia oferty na:

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe związane z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczegółowy zakres prac obejmuje serwis zgodny z instrukcją eksploatacji opracowaną przez producenta central wentylacyjnych oraz klimatyzacji. Wykonawca wykona przegląd niżej opisanych urządzeń raz w roku.

- jednostka wewnętrzna/zewnętrzna (do 3,5 kW) – 15 kpl. – („FUJITSU ASYA09LCC” x 1 szt. ; „YORK YJHXH009BARX-FX (BŁĄD E-7) x1 szt.; „INVENTOR AR5V0-12 x 10 szt. ; „MDV MOBA30-09HFN1-QRDOGW” x2 szt. ; „GREE GWH09MA-K3DNA3L/O” x1 szt ; „ROTENSO UKURA U35Wi/o R12” x 1 szt. - kontrola szczelności, dezynfekcja wymienników, kontrola drgań, sprawdzenie drożności odpływów i pompki skroplin, poprawność działania i nastaw,

-jednostka wewnętrzna/zewnętrzna (Haier 1U140S2SN1FA 13,4 kW) - 2 kpl. - kontrola szczelności, dezynfekcja wymienników, kontrola drgań, sprawdzenie drożności odpływów i pompki skroplin, poprawność działania i nastaw,

- klimatyzator kasetonowy 2 szt. i 1 szt. zew. (Samsung AJ052FCJ3EH do 3,5 kW) - kontrola szczelności, dezynfekcja wymienników, kontrola drgań, sprawdzenie drożności odpływów i pompki skroplin, poprawność działania i nastaw,

- komora chłodnicza model: Aspera UNT 6226 GK - mycie skraplaczy, kontrola pracy sprężarki i wentylatora skraplacza, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego, kontrola szczelności układu, kontrola poboru prądu, kontrola działania i nastaw termostatów;

- centrala wentylacyjna VTS model: CV-P 2-P/NS-42A/7-7 - mycie skraplaczy, kontrola pracy sprężarki i wentylatora skraplacza, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego, kontrola szczelności układu, kontrola poboru prądu, kontrola działania i nastaw termostatów, wymiana filtrów;

- szafy chłodnicze 5 szt. + zamrażarki 4 szt. - czyszczenie skraplaczy, kontrola szczelności, kontrola nastaw, oględziny stanu, kontrola pracy agregatu.

Naprawy (zlecone przez Zamawiającego dodatkowo po za-przeoglądem jako awaria) rozliczane według efektywnego czasu dojazdu i pracy oraz zużytych materiałów, płatne oddzielnie.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 20.09.2024

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: szczegółowe informacje można uzyskać w trakcie obmiaru u zamawiającego bądź kierując zapytanie na adres e-mail: kamil.gojtowski@sw.gov.pl lub [tel. 58 676 35 12](tel:586763512)

5. Kryteria wyboru oferty: cena 100%

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np, posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy

7. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego).

W przypadku zamówień jednostkowych, których wartość przekracza 7 000 zł brutto pisemne zawarcie umowy jest obowiązkowe (projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, jeżeli jest wymagany): zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Warunki gwarancji: -

10. Termin i sposób złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 13.09.2024 roku za pośrednictwem platformy zakupowej.



podpis wnioskującej