MRw-bpp 20/630-3 w nowej lokalizacji
rzędna posadowienia stacji +5.93 m.n.p.m

Proj. KRSN-00/3F/1H2/F
(obw. 500-zasilanie agregatu)

Proj. linia kablowa nn-0,4kV-obw. 500- typu
YAKXS 4x240mm2 , l=4/11m

Proj. rura osłonowa
2xDVK160, l=33m

Proj. rura osłonowa
DVK160, l=34m

Proj. rura osłonowa
5xDVK160, l=5m

Proj. rura osłonowa
7xDVK160, l=5m

Istn. linia kablowa
SN-15kV nr 5639 typu
HAKnFtA 3x120mm2

Proj. mufa przelotowa SN-15kV typu
TRAJ-24/1x120-240-PL01-1kpl.

Istn. odcinek linii kablowej SN-15kV
nr 5639 typu HAKnFtA 3x120mm2
do demontażu , l=32m

Istn. słup nr 3/K/3BSW-12 linii
napowietrznej SN-15kV nr 5639
do demontażu

Istn. słup nr 4/P/2ŻN-12 linii
napowietrznej SN-15kV nr 5639
do demontażu

Istn. linia napowietrzna SN-15kV nr 5639 typu 3xAFL-6 35mm2
do demontażu na odcinku od stacji T-2487 "Mosty" do słupa nr 3, l=48m

Istn. odcinek linii kablowej SN-15kV
nr 5655 typu HAKnFtA 3x120mm2
do demontażu , l=144m

Istn. stacja transformatorowa
słupowa T-2487 "Mosty"
do demontażu

Istn. linia kablowa nn-0,4kV
typu YAKY 4x120mm2
unieczynniona - do demontażu
l=35m

Istn. linia napowietrzna nn-0,4kV typu
2xAsXSn4x70mm2 (obw. 100 i 200)
do demontażu, l=31m

Istn. linia napowietrzna nn-0,4kV
typu 4xAL.50mm2 (obw. 300)
do demontażu, l=16m

Proj. rura osłonowa
DVK160, l=1m

Istn. słup nr 101/201/P/ŻN-9 linii napowietrznej
nn-0,4kV (T-2487 "Mosty", obw. 100 i 200)

Istn. linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120mm2
linia unieczynniona - do demontażu

Proj. linia kablowa nn-0,4kV-obw. 200- typu
YAKXS 4x120mm2 - odcinek proj. T-2487-proj.
sł. nr 101/1/201/1, l=79/99m

Proj. linia kablowa nn-0,4kV-obw. 400- typu
YAKXS 4x120mm2 - odcinek proj. T-2487-proj.
mufa nn, l=70/82m+mufa przelotowa nn-0,4kV typu
JLP-CX4 70-120-1kpl.

Proj. linia kablowa nn-0,4kV-obw. 100- typu
YAKXS 4x120mm2 - odcinek proj. T-2487-proj.
sł. nr 101/1/201/1, l=79/99m

Istn. linia kablowa SN-15kV nr 5655
typu 3xNRHXS(FL)2Y 1x150RM/25, l=73/85m
+ Proj. mufa przelotowa SN-15kV typu
TRAJ-24/1x120-240-PL01-1kpl.

Istn. linia kablowa
SN-15kV nr 5656 typu
HAKnFtA 3x120mm2

Proj. rura osłonowa
DVK160, l=1m

Proj. słup nr 101/1/201/1/K-10.5/15
linii napowietrznej nn-0,4kV
(T-2487 "Mosty", obw. 100 i 200)

Proj. słup nr 301/1/K-10.5/10
linii napowietrznej nn-0,4kV
(T-2487 "Mosty", obw. 300)

Proj. linia kablowa nn-0,4kV-obw. 300- typu
YAKXS 4x120mm2 - odcinek proj. T-2487-proj.
sł. nr 301/1, l=121/144m

Istn. słup nr 301/N/2ŻN-10 linii napowietrznej
nn-0,4kV (T-2487 "Mosty", obw. 300)

1338
1233/1
1233/2
1231/1
1231/2
1231/3
1232
1187/8
1195/2
1237/1
1187/9
1237/2
1238/3

mj2
Tr
d1
dr

Gdyńska

WSPÓŁRZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE NAROŻNIKÓW PROJEKTOWANEJ STACJI KONTENEROWEJ

	X	Y
A	6532081.6226	6053572.5824
B	6532085.8809	6053572.5860
C	6532085.8814	6053570.1765
D	6532081.6210	6053570.1757

STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
Dokumentacja projektowa Nr 6630.968.2021
stanowiła przedmiot Narady Koordynacyjnej,
która odbyła się w sposób stacjonarny
Puck, dnia 29.07.2021
podpis przewodniczącego narady
Z up. Starosty Puckiego
Przewodnicząca narad koordynacyjnych
mgr Urszula Panasewicz

Za zgodność z oryginałem
mgr inż. arch. Iwona Smyczyńska
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
ARCHITEKTONICZNEJ
Nr ewid. 144/Gd/00

PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY CELOWI JAKIEMU JEST PRZEZNACZONY W UJĘCIU PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

NUMER WARUNKÓW : R/21/011942

BIURO PROJEKTOWE
STUDIO PROJEKTOWE „SIM"
IWONA I SŁAWOMIR SMYCZYŃSCY S.C.
80-177 GDAŃSK, UL. KRAŚNIĘTA 12 TEL. 58 303 91 11

INWESTOR
GMINA KOSAKOWO
STEFANA ŻEROMSKIEGO 69,
81-198 KOSAKOWO

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MOSTACH PRZY UL. GDYŃSKIEJ, GM. KOSAKOWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, W TYM DOSTOSOWANIE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO DROGI POWIATOWEJ

NAZWA RYSUNKU
Przebudowa stacji transformatorowej T-2487 Mosty oraz sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV - projekt zagospodarowania terenu - przedszkole - lokalizacja stacji T-2487 Mosty oraz trasa sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4kV

BRANŻA **ELEKTRYCZNA**

OBIEKT **PRZEDSZKOLE PUBLICZNE**
81-198 MOSTY, ULICA GDYŃSKA
GMINA KOSAKOWO, dz. nr EWID. 1235, 1338

PROJEKTANT ELEKTRYKA	mgr inż. MICHAŁ KALKOWSKI	upr. nr POM/0005/PWOE/11	
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYKA	mgr inż. DARIUSZ ZALESKI	upr. nr POM/0198/PWOE/11	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. bud. SŁAWOMIR SMYCZYNSKI	upr. nr 115/Gd/02	
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA	mgr inż. bud. MIROSŁAW ZAREMBA	upr. nr 4416/Gd/90	

SKALA 1:500
DATA 27.06.2021
NR RYS. **E-1**