



**Energa**  
operator

*P. A. Komarski*  
*Jan 14*

URZĄD GMINY  
Kosakowo

Wpłynęło: 03 MAR 2021

Nr: 2886/2021

Gmina Kosakowo  
ul. Stefana Żeromskiego 69  
81-198 Kosakowo

Gdańsk, 17-02-2021r.

Znak R/21/011942/LG

dot.: Wniosku o określenie warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej  
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku dla obiektu : budynek przedszkola  
Mosty gm. Kosakowo.

Odpowiadając na złożony wniosek o określenie warunków przebudowy, w załączeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej. Jednocześnie informujemy, że realizacja usunięcia kolizji odbywa się według ściśle ustalonych zasad z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku oraz wyłącznie na Państwa koszt.

W przypadku akceptacji zapisów w załączonych warunkach przebudowy mogą Państwo wykonać dokumentację projektową przebudowy sieci we własnym zakresie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o przystąpieniu do prac projektowych wraz z podaniem dokładnych danych jednostki projektowej oraz planowanego terminu opracowania. Dokumentacja projektowa winna zawierać uzgodnienie za zgodność z warunkami przebudowy, harmonogram prac na sieci elektroenergetycznej, uzgodnioną tabelę praw własnościowych oraz pozwolenie/zgłoszenie budowy.

Ponadto informujemy, iż zasady realizacji prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci zostaną określone w stosownej umowie o usunięcie kolizji do sieci elektroenergetycznej. Pragniemy podkreślić, że nie wyrażamy zgody na realizację prac budowlano-montażowych bez zawarcia w/w umowy.

Jeżeli zakres prac związany z usunięciem kolizji mamy przeprowadzić kompleksowo, prosimy o stosowną informację. Wówczas przedstawimy umowę o usunięcie kolizji, gdzie zostanie wskazane, że zarówno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano – montażowych odbywać się będzie na zlecenie ENERGI – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.

W korespondencji prosimy powoływać się na numer warunków przebudowy lub znak pisma.

**Sprawę prowadzi:**

Wydział Przyłączeń (tel. 58 527-95-24, 58 527-95-23)

**Załącznik:**

1. Warunki przebudowy sieci nr R/21/011942

Z poważaniem

Kierownik  
Wydział Przyłączeń  
*Stawomir Rutkowski*  
Stawomir Rutkowski

T +48 58 527 95 95  
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036  
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
operator.gdansk@energa.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





Numer R/21/011942	Miejscowość Gdańsk	Data 17-02-2021
-------------------	--------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

### (USUNIĘCIA KOLIZJI) SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: kolizja z projektowanym przedszkolem  
Adres (Nr działki): Mosty, ul. Gdyńska  
gm. Kosakowo, działka numer 1232, 1338

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Linia [SN] - T-2487 Mosty - T-2442 Mosty Sadowa [5639] -
- 2.2. Linia [SN] - T-2492 Mosty Osiedle - Sl.3 (odł.2492) [5655] -
- 2.3. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [T-2487-SŁ102/202] -
- 2.4. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [T-2487-SŁ102/202] -
- 2.5. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [T-2487-SŁ301] -
- 2.6. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-2487-ZK-GDYŃSKA23] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Istniejące linie kablowe SN-15kV nr 5655 i 5639 należy zdjąć ze słupa nr 3 (linii napowietrznej nr 5639) i zmurować ze sobą. Istniejącą linię kablową SN-15kV nr 5655 należy przeciąć i po jej przedłużeniu kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 150 mm<sup>2</sup> wprowadzić obu końcami do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

3.2. Stacja transformatorowa:

Istniejącą stację transformatorową T-2487 "Mosty" należy przebudować na stację kontenerową w nowej lokalizacji.  
Charakter stacji: sieciowa - przelotowa.;

3.3. Urządzenia nn:

Istniejącą linię kablową nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" obwód nr 400 należy zdjąć ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" i po jego przedłużeniu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) wprowadzić do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

Istniejące linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" obwód nr 100 i 200 należy odpowiednio przebudować poprzez skablowanie (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od słupa nr 101/201 (w nowej lokalizacji) do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

Pomiędzy stacją transformatorową T-2487 "Mosty" a słup nr 301 należy wstawić projektowany słup linii nn-0,4kV odpowiednio zlokalizowany od którego należy wybudować linię kablową (kablem odpowiedniego typu i przekroju) do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji..

3.4. Demontaże:

Napowietrzną linię SN-15kV nr 5639 od stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" do stanowiska nr 3 - zdemontować wraz ze stacją T-2487.

Istniejące linie napowietrzne nn-0,4kV od słupów 101/201 oraz projektowanego słupa nn-0,4kV do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" - zdemontować.



Materiały z demontażu zutylizować.;

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV słupów nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

Szczegółową lokalizację słupów linii nn-0,4kV, stacji transformatorowej oraz trasę linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni;

Projekt budowlany (architektoniczny) stacji należy uzgodnić z inspektorem budowlanym ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku;

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.

6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Dyrektor  
Departamentu Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym

**Tomasz Śliwiński**

ZATWIERDZIŁ

 Górecki Lech

OPRACOWAŁ

tel. 58 527 95 22

Otrzymują:

- 
1. Wnioskodawca
  2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
  3. Rejon Dystrybucji w Gdyni  
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia