

Załącznik nr 2 do SWZ – dotyczy CZĘŚCI II

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa agregatów prądotwórczych oraz masztu oświetleniowego z agregatem – II postępowanie ”, prowadzonego przez Gminę Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie.

Część II: Dostawa i rozruch agregatu prądotwórczego minimum 80 kW na przyczepie

L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
1	Wypożyczenie standardowe
1.1	Obudowa ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie fosforanowaniem , malowana proszkowo
1.2	Zespół prądotwórczy na stalowej ramie ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa
1.3	Przemysłowy silnik wysokoprężny DIESEL
1.4	Regulator obrotów silnika elektroniczny klasa G2
1.5	Grzałka bloku silnika (podgrzewanie obiegu płynu chłodniczego)
1.6	Bateria akumulatorów z ładowarką buforową i dźwignią rozłączania masy
1.7	Rozrusznik + alternator
1.8	Podstawowe oświetlenie wnętrza w technologii LED
1.9	Przystosowanie do współpracy z rodzimym zewnętrznym układem ATS/SZR
1.10	Grzałka układu sterowania w szafie elektrycznej
1.11	Mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczem LCD
1.12	Sterownik z interfejsem graficznym i menu w języku polskim
1.13	Moc minimalna 80 kW
1.14	Napięcie znamionowe 400/230 V
1.15	Częstotliwość 50Hz
1.16	Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia ~ 15h
1.17	stabilizacja obrotów silnika: automatyczna i elektroniczna
1.18	Agregat ma być umieszczony na przyczepie.
1.19	Agregat musi mieć przystosowany panel sterowania do współpracy z automatyką SZR oraz możliwość podłączenia zewnętrznego SZR.
1.20	Agregat wyposażony w następujące gniazda: 63 A 400V IP 67 – 2 szt 32 A 400V IP 67– 1 szt,

	16 A 400V IP 67 – 1 szt. 230V – 2 szt.
2	Prądownica
2.1	Uzbrojenie odporne na środowisko: wilgotne i słone
2.2	Klasa izolacji uzwojeń: H
2.3	Stopień ochrony: IP23
2.4	Regulacja napięcia : elektroniczna