

Człuchów, 19.03.2021 r.

Protokół Nr 6630.67.2021

Obiekt:

Polnica – sieć kanalizacyjna

Lokalizacja:

Gmina Człuchów
Obręb Polnica
dz. 372/6, 421

Inwestor:

Gmina Człuchów
ul. Szczecińska 33
77-300 Człuchów

Jednostka projektująca:

Usługi Projektowe
Nadzór Budowlany
mgr inż. Daniel Folehr
ul. Plac Piastowski 25A
89-600 Chojnice

Zlecenie z dnia: 04.03.2021 r.


Data wpływu do SP: 03.03.2021 r.


Data wpływu do WGKiK: 04.03.2021 r.

Data wysyłki do uzgodnienia: 08.03.2021 r.


Planowany termin zakończenia narady: 19.03.2021 r.

<i>Branża</i>	<i>Data uzgodnienia</i>
Energetyczna	


UZGODNIENIE NR <u>2216/2021</u> Z DNIA <u>09.11.2021</u>
Uzgodniono POZYTYWNIE/NEGATYWNIE
UWAGI: _____
(wg załącznika)

Kierownik
Działu Dokumentacji
Energetycznej

Dariusz Winnicki

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Cieluchowie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 59 841 62 03



UZGODNIENIE NR 2016/2021 Z DNIA 09.11.2021
~~POZYTYWNE / NEGATYWNE~~

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA-OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczęciem
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA-OPERATOR SA oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu, a inwentaryzacją geodezyjną
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA-OPERATOR SA
6. W pobliżu urządzeń elektrycznych roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami normi PN/E-05100 i PN/E-05125
7. Za uszkodzenie sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA

UWAGI:

linia kablowa n/N

Technik ds. Dokumentacji Energetycznej
Dział Dokumentacji Energetycznej


Tomasz Koponowicz

