

INSTALSYSTEM Magdalena Żydzik
44-105 Gliwice ul. Śląska 16

ADRES INWESTYCJI: Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Wyspiańskiego 9-11, 44-338
Jastrzębie Zdrój

NAZWA INWESTORA: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Wyspiańskiego 9-11, 44-338 Jastrzębie Zdrój

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-01-22

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: C.o. Jastrzębie Zdr. Wyspiańskiego 9-11					
1		Prace wymagane			
1.1		Wymiana zaworów podpionowych			
1.1.1	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 10 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
1.1.2	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu równoważącego STAD bez odw. o śr. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
1.1.3	KNR-W 4-02 0508-02	Wstawienie zaworu równoważącego STAD z odw. o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.4	KNR-W 4-02 0508-01	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
1.1.5	KNR-W 4-02 0508-02	Wstawienie zaworu kulowego o śr. 20 mm	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
1.1.6		Izolacja zaworów STAD o śr. 10-15 mm	szt		
		17	szt	17,00	
				RAZEM	17,00
1.1.7		Izolacja zaworów STAD o śr. 20 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
1.1.8		Równoważenie hydrauliczne w celu dopasowania przepływów projektowych do warunków rzeczywistych według normy EN 14336 - zawory równoważące	kpl.		
		18	kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00