

Przegląd serwisowy – lista czynności (drzwi)

Drzwi mcr ALPE, ALPE W, DREW PLUS, PROFILE ISO, PROFILE JANSEN	
1	<input checked="" type="checkbox"/> Oględziny zewnętrzne drzwi
2	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem (maksymalny luz 6 mm)
3	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie powłoki lakierniczej
4	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrola zawiasów i ich zamocowania
5	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek
6	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej
7	<input checked="" type="checkbox"/> Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych (jeśli zachodzi potrzeba, np. zapieczętowanie lub piski)
8	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza
9	<input checked="" type="checkbox"/> Regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkość zamykania)
10	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej (jeśli dotyczy)
11	<input checked="" type="checkbox"/> Kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli dotyczy)
12	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygły, kontaktrony)
13	<input checked="" type="checkbox"/> Sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych
14	<input checked="" type="checkbox"/> Sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego