



ist. stanowisko słupowe nr 17 obwód
oświetlenia ulicznego zasilany ze
stacji transf. SN/nN "CZZ50020
Cieciulów 3"



proj. rura osłonowa
BE 75

PROJ. SZAFKA SEKCYJNO-PODZIAŁOWA



proj. linia kablowa
typu NA2XY 4x35 mm²
rel. st. słup nr 17 - szafa
sekcyjno-podziałowa
l_{tr}= 20 m, l_k= 36 m

Obwód nr 1 (P = 88 W): proj. linia kablowa
typu YKY 3x4 mm²
kier. latarnia ośw. nr 1
l_{tr}= 2 m, l_k= 8 m

StZn 30x4

PPE	PPE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 42-700 LUBLINIEC, UL. OLESKA 85 tel.: +48 505 068 618 e-mail: ppe.spolka@gmail.com			
	Inwestor:	GMINA RUDNIKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 12A 46-325 RUDNIKI		
	Temat:	PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W RAMACH ZADANIA: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101036 O NOWY BUGAJ - GRANICA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO		
	Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA		
	Projektant:	mgr inż. Sebastian Kulik	upr.: SLK/4170/POOE/12	Data oprac.: 03.2022 r.
	Sprawdził:			
	Opracował:	mgr inż. Przemysław Majczak		Skala: -:-
	Tytuł rysunku:	SCHEMAT IDEOWY SZAFY SEKCYJNO-PODZIAŁOWEJ		
		Nr rysunku:		