

LEGENDA

	Obszar objęty opracowaniem
	Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Akso
COD4	Centrala oddymania - klatka schodowa K4 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD5	Centrala oddymania + zaślaca - klatka schodowa K5 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD6	Centrala oddymania + zaślaca - klatka schodowa K6 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD7	Centrala oddymania - klatka schodowa K7 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD8	Centrala oddymania - klatka schodowa K8 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
	Czujka dymu
	Przycisk oddymania
1x15x30 1x15x30	Rzędna kanału GK - poziom górnej krawędzi kanału (płyty) względem poziomu posadzki (w cm) DK - poziom dolnej krawędzi kanału (płyty) względem poziomu posadzki (w cm)

UWAGA

1. Zasilanie centrali oddymania wykonać sprzed rozdzielpożarowego wyłącznika prądu. Zapewnić zasilanie podstawowe i rezerwowe dla centrali w klatkach schodowych z nawiewem mechanicznym.
2. Podłączenia pozostałe/dwóch urządzeń wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową dla tych urządzeń.
3. Przed przygotowaniem do prac montażowych zapoznać się z projektem, sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
5. Pozwala się zastosować inne równoważne elementy instalacji o takich samych parametrach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE "ELIPSO" ANDRZEJ KULESA** ul. 11 Listopada 16/1 62-510 Konin
TEMAT:	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej
OBIEKT:	WSZ im. R. Ostrzyckiego w Koninie
RYSUNEK:	RZUT PARTERU - BUDYNEK B System oddymiania klatek schodowych K4, K5, K6, K7
ADRES:	ul. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Kulesa nr upraw. WKP/027/POOS/04
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Narojczyk nr uprawn. ZP.I.7342/72/TO/98
SKALA: 1:100	DATA: SIERPIEŃ - 2020 NR RYS. ODD-3