







LEGENDA	
	Obszar objęty opracowaniem
	Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Akso
COD4	Centrala oddymiania - klatka schodowa K4 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD5	Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K5 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD6	Centrala oddymiania + zasilacz - Klatka schodowa K6 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD7	Centrala oddymiania - klatka schodowa K7 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD8	Centrala oddymiania - klatka schodowa K8 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
	Czujka dymu
	Przycisk oddymiania
 GK270 DK220	<p>Rzędna kanału GK - poziom górnej krawędzi kanału (płyty) względem poziomu posadzki (w cm) DK - poziom dolnej krawędzi kanału (płyty) względem poziomu posadzki (w cm)</p>
UWAGA <ol style="list-style-type: none"> Zasłanie centrali oddymiania wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zapewnić zasilanie podstawowe i rezerwowe dla central w klatkach schodowych z nawiewem mechanicznym. Podłączenia poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia. Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z projektem, sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową. Pozwala się zastosować inne równorzędne elementy instalacji o takich samych parametrach. 	



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE "ELIPSO" ANDRZEJ KULESA ul. 11 Listopada 16/1 62-510 Konin		
TEMAT:	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej		
OBIEKT:	WSZ im. R. Ostrzyckiego w Koninie		
RYSunEK:	RZUT I PIĘTRA - BUDYNEK C System oddymiania klatki schodowej K8		
ADRES:	ul. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN		
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Kulesa		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Narajczyk		
SKALA: 1:100	nr upraw. ZP.I.7342/72/TO/98		
	DATA: SIERPIEŃ - 2020	NR RYS.	ODD-6