

LEGENDA	
	Obszar objęty opracowaniem
	Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Akso
COD4	Centrala oddymiania - klatka schodowa K4 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD5	Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K5 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD6	Centrala oddymiania + zasilacz - klatka schodowa K6 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD7	Centrala oddymiania - klatka schodowa K7 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
COD8	Centrala oddymiania - klatka schodowa K8 Całkowity prąd napędów 8A - 1 linia/2 grupy
	Czujka dymu
	Przycisk oddymiania
GK:270 DK:230	Rzędna kanału GK - poziom górnej krawędzi kanału (płyty) względem poziomu posadzki (w cm) DK - poziom dolnej krawędzi kanału (płyty) względem poziomu posadzki (w cm)

UWAGA
1. Zasilanie centrali oddymiania wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zapewnić zasilanie podstawowe i rezerwowe dla central w klatkach schodowych z nawiewem mechanicznym.
2. Podłączenia poszczególnych urządzeń wykonać zgodnie z Dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia.
3. Przed przystąpieniem do prac montażowych zapoznać się z prcjektem, sprawdzić ważność wszystkich certyfikatów.
4. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
5. Pozwala się zastosować inne równorzędne elementy instalacji o takich samych parametrach.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	**BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE "ELIPSO" ANDRZEJ KULESA** ul. 11 Listopada 16/1 62-510 Konin	
TEMAT:	Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr Romana Ostrzyckiego przy ul. Szpitalnej 45 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wg opracowanej ekspertyzy technicznej	
OBIEKT:	WSZ im. R. Ostrzyckiego w Koninie	
RYSUNEK:	RZUT PIWNICY - BUDYNEK C System oddymiania klatki schodowej K8	
ADRES:	ul. SZPITALNA 45, 62-504 KONIN	
PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Kulesa nr upraw. WKP/0271/POOS/04	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Narojczyk nr upraw. ZP.I.7342/72/TO/98	PODPIS
SKALA: 1:100	DATA: SIERPIEŃ - 2020	NR RYS. ODD-2