

Piła, 31 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr 42/2023 o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Dostawa 4 sztuk węzłów ciepłych w Pile”, prowadzonego w trybie otwartym.

Szanowni Państwo,

Miejska Energetyka Ciepła Piła Spółka z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego nr 42/2023. Poniżej zamieszczono treść zapytań Wykonawcy (*wyróżnione kursywą*) wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

- 1. Bardzo proszę o informację czy w węźle przy ul. Browarnej 19 należy zastosować termostat TR/STW 5348-1, (automatyczny, odpowiednik ST-1), czy termostat 5347-1, TR/STB (ręczny, odpowiednik ST-2). Przy podanej pojemności naczynia wzbiorczego N50 oraz przyjętym zaworze bezpieczeństwa 5 bar, naczynie nie będzie podlegało pod UDT, ponieważ pojemności wynosi poniżej 300 barolitrow.*
Proszę o informację jaki termostat należy zastosować w węźle ?

Odpowiedź: Należy zastosować termostat bezpieczeństwa: ST-1 lub TR/STW 5348-1

- 2. Proszę również o informację czy w węźle przy ul. Kwiatowej dz. 332/11 należy przyjąć do obliczeń moc 60 kW zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia, czy 70 kW zgodnie z zestawieniem danych do obliczeń doboru węzłów ciepłych.*

Odpowiedź: Do obliczeń doboru węzła ciepłego dla budynku usługowego przy ul. Kwiatowej dz. 332/11 należy przyjąć dane znajdujące się w tabeli rozdział IV pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PROKURENT

Waldemar Konieczka

PROKURENT

Przemysław Lasota