

Nowy Sącz, dnia 1 września 2021r.

Nasz znak: 272.1.29.2021

Do Wykonawców

Zamawiający informuje, iż w dniu 31.08.2021 r. wpłynęło zapytanie co do treści SWZ w postępowaniu pn. : „**Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym – etap I**”:

Treść pytania:

Czy Zamawiający potwierdza, iż przebudowę sieci wodociągowej przewidziano z rur PE100 SDR17 PN10, ponieważ warunki wydane przez Sąddeckie Wodociągi zawierają zapis, że materiały muszą być zgodne z „Wymogami materiałowymi” obowiązującymi w Spółce Sąddeckie Wodociągi, a te określają dla rurociągów z tworzyw sztucznych do budowy wodociągu należy stosować rury polietylenowe wykonane z całości z tworzywa PE 100RC klasy SDR11 lub PE100 SDR11 lite z tworzywa XSC50 lub o równoważnych właściwościach. Tak więc przyjęte w dokumentacji rury nie spełniają tych wymagań. Projekt przebudowy sieci wodociągowej należało uzgodnić w Sąddeckich Wodociągach. Projekt załączony do SWZ nie posiada pieczętki z uzgodnieniem. Czy Zamawiający potwierdza że projekt został uzgodniony w Spółce Sąddeckie Wodociągi?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania projekt wykonawczy sieci wodociągowej ul. Starowiejskiej wraz z uzgodnieniem z Sąddeckimi Wodociągami sp. z o.o.

Działając na podst. art. 137 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia on treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym – etap I**” w następujących punktach:

Rozdział XII pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

Było:

- Oferty należy składać w terminie do dnia **03.09.2021r. godz. 8:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.09.2021r. o godz. 8:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Jest:

- Oferty należy składać w terminie do dnia **08.09.2021r. godz. 8:00.**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.09.2021r. o godz. 8:05** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Rozdział X pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Było:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni. tj. do dnia 2 października 2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jest:

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni. tj. do dnia 7 października 2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. Dawid Janik

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a