

Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu  
ul. Parkowa 2  
42-400 Zawiercie

**WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  
oraz INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. - *Prawo zamówień publicznych*, określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1) teżej, tj. poniżej kwoty 130 000 złotych, pn.:

**Naprawa dachu budynku  
Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2  
w Zawierciu.**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści *Zaproszenia do składania ofert*, który wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego zostaje udostępniony poniżej.

**Pytanie 1:**

W pozycji przedmiaru widnieje papa podkładowa wentylacyjna na welonie szklanym, natomiast w specyfikacji jest papa podkładowa wentylacyjna termozgrzewalna jest to stanowcza różnica w cenie materiału. Proszę o wyjaśnienie czy ma być termozgrzewalna wentylacyjna, czy zwykła podkładowa wentylacyjna?

**Zamawiający odpowiada:** Należy zastosować papę podkładową pod papę termozgrzewalną.

**Pytanie 2:**

Czy instalacja odgromowa ma być z odzysku?

**Zamawiający odpowiada:** Zakres robót obejmuje przełożenie istniejącej instalacji odgromowej.

**Pytanie 3:**

W Specyfikacji widnieje zapis „częściowa wymiana deskowania” natomiast w przedmiarze brak jest pozycji wykazującej taką czynność. Czy przewidziana jest taka czynność, jak tak to w jakim zakresie?

**Zamawiający odpowiada:** Zakres robót zgodny z przedmiarem.

**Pytanie 4:**

Specyfikacji jest zapis „wymiana obróbek blacharskich -wymiana rynien i rur spustowych” Natomiast w przedmiarze zapis „Różne obróbki blacharskie-obróbki kominów”. Proszę podać, który wariant jest prawidłowy, gdyż do rur i rynien należy doliczyć różne materiały pomocnicze oraz pracę podnośnika pow.3m.”

**Zamawiający odpowiada:** Zakres robót zgodny z przedmiarem.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia **10.02.2023r. do godz. 12.00.**

Zatwierdził:  
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu  
*Patrycja Kowalska*