



CZĘŚĆ III SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest regeneracja, naprawa i legalizacja wodomierzy typu MK-01 DN 100 z nakładkami NKO przystosowanych do przekazu drogą radiową pomiaru przepływu wody surowej ujmowanej w studniach głębinowych na ujęciach wody Zamawiającego. Termin realizacji 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wykorzystania kwoty umownej.

1. Czynności naprawy i legalizacji obejmują:
 - 1) przegląd elementów konstrukcyjnych wodomierza,
 - 2) chemiczne i mechaniczne czyszczenie korpusu wodomierza z osadów i produktów korozji,
 - 3) mycie korpusu wodomierza,
 - 4) wymianę całej komory pomiarowej i liczydła na nowe,
 - 5) legalizację wodomierza na stanowisku do sprawdzania wodomierzy i nałożenie cech legalizacyjnych przez przedstawiciela uprawnionego organu administracji miar.
2. W cenę naprawy i legalizacji wliczone będą koszty zużytych materiałów i koszty transportu związane z dostawą wodomierzy do Zamawiającego.
3. Wykonawca zapewni na swój koszt i ryzyko odbiór i dostawę towaru z/do Stacji Uzdatniania Wody „Siedlice” ul. Żytnia 13, 66 - 400 Gorzów Wlkp.
4. Czas realizacji naprawy i legalizacji od momentu przekazania wodomierzy do dostarczenia ich do Zamawiającego nie powinien przekroczyć 30 dni.
5. Ilość wodomierzy i nakładek radiowych do zdalnego odczytu według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa	Ilość [szt.]
1	Wodomierz MK-01 DN 100	20

6. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Rzeczywista ilość dostarczonych wodomierzy do naprawy i legalizacji wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i nie przekroczy wartości umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza podzlecenia żadnej części zakresu objętego przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca zobowiązany jest stosować do wymiany wyłącznie części oryginalne producenta dla danego typu wodomierza. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników.
9. Zamawiający dopuszcza, jeżeli wystąpi taka potrzeba podczas naprawy i/lub legalizacji, zmianę parametrów wodomierzy na wyższe (korzystniejsze dla Zamawiającego) w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy.
10. W przypadku, gdy pobrany przez Wykonawcę wodomierz nie może zostać poddany naprawie i legalizacji, Wykonawca zwraca Zamawiającemu wodomierz z pisemnym opisem przyczyn, dla których nie może on zostać poddany naprawie i legalizacji. Wykonawca nie pobiera wynagrodzenia za oddany Zamawiającemu nienaprawiony wodomierz.
11. W przypadku ujawnienia niewłaściwego wykonania usługi, lub gdy w okresie gwarancji lub rękojmi na podstawie ekspertyzy orzeczono, że wodomierz nie nadaje się do celów rozliczeniowych Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć we wskazanym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 30 dni, przedmiotowy towar wolny od wad, na swój koszt i ryzyko do Stacji Uzdatniania Wody „Siedlice” ul. Żytnia 13, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
12. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na kompletny przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy od dnia odbioru potwierdzonego protokołem odbioru bez wad istotnych.

13. Realizacja zamówienia następować będzie wyłącznie na podstawie konkretnych zamówień Zamawiającego, przesyłanych pisemnie lub drogą elektroniczną, stosownie do jego potrzeb. Każde zlecenie stanowić będzie odrębny przedmiot odbioru i płatności.