



Postępowanie: Konserwacja i obsługa systemów ppż i oddymiania w garnizonach Bartoszyce, Braniewo, Elbląg i Morąg. ID 979029

Historia korespondencji z wykonawcą:

SUPON Spółka Akcyjna - a.borowy@supon-bhp.pl - Adrian Borowy

a.borowy@supon-bhp.pl

Data wysłania: 2024-09-12 14:08:35

Dzień dobry,

Pytanie nr 1. W zestawieniu ogólnym dla obiektów przy ul. Podchorążych, Kwiatkowskiego oraz Płoskinia wyszczególnione są systemy DSO. Proszę o podanie ilości głośników w systemie i potwierdzenie, że w obiektach w których jest DSO są również sygnalizatory w ilościach w skazanych w kolumnie "Ilość sygnalizatorów".

Pytanie nr 2. Proszę o informację ile butli o jakiej pojemności oraz na jaki gaz składają się na poszczególne systemy gaszenia.

Pytanie nr 3. Ile czujek oraz ręcznych przycisków oddymiania wchodzi w skład poszczególnych systemów oddymiania.

a.kopiec@ron.mil.pl

Data wysłania: 2024-09-13 12:25:04

Data odczytania: 2024-09-13 12:25:25

Status: Oczekiwanie na pobranie statusu

W odpowiedzi na zadane pytania informuję:

Pytanie nr 1.

W zestawieniu ogólnym dla obiektów przy ul. Podchorążych, Kwiatkowskiego oraz Płoskinia wyszczególnione są systemy DSO. Proszę o podanie ilości głośników w systemie i potwierdzenie, że w obiektach w których jest DSO są również sygnalizatory w ilościach w skazanych w kolumnie "Ilość sygnalizatorów"

Odpowiedź:

Ilość głośników przedstawia się następująco:

ul. Podchorążych – 101 szt.

ul. Kwiatkowskiego – 110 szt.

Płoskinia – 40 szt.

Informuję również że w obiektach w których jest DSO ilość sygnalizatorów zamieszczonych w zestawieniu ogólnym odpowiada rzeczywistej ilości sygnalizatorów będących elementem składowym systemów DSO.

Pytanie nr 2.

Proszę o informację ile butli o jakiej pojemności oraz na jaki gaz składają się na poszczególne systemy gaszenia.

Odpowiedź:

☐ ul. Kwiatkowskiego – 1 szt. SUG 6X – ABC, środek gaśniczy proszek 6Kg – poj. 8,1L – czynnik napędowy N2

☐ Płoskinia – 1 szt. InGas HFc227EA – 8,6 Kg

☐ ul. Sikorskiego - Braniewo – 2 szt. SUG6X – ABC, środek gaśniczy proszek 6KG – poj. 8,1L – czynnik napędowy N2

Pytanie nr 3.

Ile czujek oraz ręcznych przycisków oddymiania wchodzi w skład poszczególnych systemów oddymiania.

Odpowiedź:

Ilość czujek i RPO przedstawia się następująco:

- ul. Podchorążych - 32 szt.
- ul. Kwiatkowskiego - 16 szt.
- ul. Królewiecka - 39 szt.
- Płoskinia - 4 szt.
- Garnizon Morąg - 15 szt.
- Garnizon Bartoszyce - 68 szt.

Jednocześnie informuję że szczegółowy wykaz poszczególnych elementów zostanie przesłany wybranemu Wykonawcy.
