



Lipno 11.03.2025 r.

PUK.341-03TP/2025

**Dotyczy postępowania: Dostawa węzłów ciepłowniczych.**

## Uszczegółowienie Specyfikacji

*Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły na ogłoszone postępowanie, wprowadzając je jednocześnie jako uszczegółowienie do SWZ powyższego przetargu:*

### **Pytanie 1:**

w związku z ogłoszonym przetargiem publicznym proszę o informację czy dopuszczają Państwo urządzenia równoważne do zaproponowanych w dokumentacji - w szczególności pytam o wymienniki, zawory bezpieczeństwa naczynia przeponowe, zawory regulacyjne z siłownikami.

### **Odpowiedź 1:**

Zamawiający jasno określił wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale IV ust.1. oraz w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

Ponadto Zamawiający dokonuje korekty załącznika nr 3 – Formularz cenowy

Zamawiający dokonuje korekty Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia poprzez uzupełnienie dokumentów technicznych :

14\_Kompletacja urządzeń luzem do DSA Home specyfikacja

15\_DSA HOME 1F specyfikacja węzła

W załączniku nr **05\_FLEX 120-80 specyfikacja** Zamawiający dokonuje korekty pozycji DPV Kontroler zaworu DP1

zamiast: Dostarczy PUK Lipno - AVPQ, 1", kvs 6.3 m<sup>3</sup>/h, p=0.2bar, zakres różnicy ciśnienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj połączenia: Gwint zewnętrzny,

powinno być: zawór różnicy ciśnień AVPQ, 1", kvs 6.3 m<sup>3</sup>/h, p=0.2bar, zakres różnicy ciśnienia: 0.2-1.0bar, PN25, rodzaj połączenia: Gwint wewnętrzny