

Oznaczenia:

WD1 - wentylator dachowy wyciągowy 1-faz 154W z wył.remontowym
CT1 - czujnik temperatury start wentylatora
CT2 - czujnik temperatury - start sygnalizatora / Alarm temperaturowy
SG - sygnalizator temperatury
RW - rozdzielnica ster. wentylacji pomieszczenia technicznego

Uwagi

W oknach ponad dachem pom.technicznego zamontować żaluzje wewnętrzne z napędem ręcznym ograniczające nagrzewanie pomieszczenia.

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłaczenie zasilania
Układ sieci: TN-C-S

MGProjekt M.Szpindor
UL.Kurpiowska 19/1, 26-600 Radom
Tel. 509 294 079 mailto: biuro@mgprojekt.radom.pl

TEMAT:	**BUDOWA SIŁOWNI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH**	
INWESTOR:	**REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH UL. 25 CZERWCA 68, 26-600 RADOM**	**BRANŻA ELEKTRYCZNA**
ADRES INWESTYCJI:	**26-600 Radom, DZ. NR 23/8, JEDN. EWID. 146301_1 M.Radom, OBRĘB 0041 SRÓDMIEŚCIE 1, ARK. 41**	**NR RYSUNKU: 3**
NAZWA RYSUNKU:	**PLAN INSTALACJI PV - III Piętro**	**Skala: 50**
STUDIUM:	**PROJEKT TECHNICZNY**	**DATA: 05.2023r.**
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA:	**MGR INŻ. MARIAN SZPINDOR UPR BUD. NR BUA-III-8386/9/89 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA**	
SPRAWDZAJĄCY ELEKTRYCZNA:	**MGR INŻ. TOMASZ TRZOSEK UPR BUD. NR MAZ/00630/PBE/16 SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNA**	