

Margonin, dnia 30.05.2022r.

WR-ZP.271.7.2022

## WSZYSCY WYKONAWCY

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Margoninie w rejonie ulic Cmentarna – Strzelecka – Zielona”, Numer sprawy: ZP.271.7.2022.**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 2 z dnia 25 maja 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej w Margoninie w rejonie ulic Cmentarna – Strzelecka – Zielona**”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału wykonać poszczególne odcinki kanalizacji deszczowej.

### **Odpowiedź nr 1Z**

Poszczególne odcinki kanalizacji deszczowej należy wykonać z rury strukturalnej PP o sztywności obwodowej SN8.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Janusz Piechocki