STOPA FUNDAMENTOWA SF1 i TRZON TF1
ILOŚĆ: 2





1 10#8 L=1810



2 8#12 L=3250

ZESTAWIENIE STALI _ STOPA SF1 i TRZON TF1						
Poz.	Długość (mm)	Liczba			Długość łączna (m)	
		w elemencie	elementów	ogółem	A-IIIN	
					#8	#12
1	1810	10	2	20	36,2	
2	3520	8	2	16		56,3
3	2100	24	2	48		100,8
4	720	24	2	48		34,6
5	1700	24	2	48		81,6
6	700	24	2	48		33,6
Długość wg średnic (m)					36,2	306,9
Masa 1 m pręta (kg/m)					0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)					14,3	272,5
Masa łączna wg gatunku stali (kg)					286,8	
Ogółem (kg)					287	

MARKA M1 - SZTUK: 4
SKALA1:10





Zestawienie stali profilowej							
Nr	Przekrój	Ilość (szt.)	Długość mm	Masa			Element warsztatowy
				Jednostkowa [kg/m]	Elementu [kg]	Całkowita [kg]	
P1	Ø24	1	800	3.55	2.84	2.8	MARKA M1
B1	bl. 10x50	12	226	3.93	0.89	10.7	MARKA M1
B2	bl.10x50	2	240	3.93	0.94	1.9	MARKA M1
B3	bl.12x60	2	310	5.65	1.75	3.5	MARKA M1
Masa razem [kg]						18.9	
Dodatek na spoiny 2% [kg]						0.4	
Masa całkowita: 1 element [kg]						19.3	Ilość elementów:
Masa całkowita: [kg]						77.1	4





UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jednynie elementy konstrukcyjne. Należy go rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz odpowiednimi projektami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do realizacji zbrojenia należy bezwzględnie potwierdzić zgodność przyjętych wymiarów, poziomów oraz długości ze stanem faktycznym na budowie.
3. Dane materiałowe: Beton: Fundamenty: B30 (C25/30)
Klasa ekspozycji XC3
Stal zbrojeniowa żebrowana # AIIIN (RB500W)
Otulina: 5,0cm - fundamenty, 4,0cm - kominy
Stal profilowana: S355
4. Fundamenty realizować na warstwie wyrównawczej z betonu podkładowego B10 gr. min.10cm
5. Roboty w pobliżu istniejących fundamentów prowadzić z należytą uwagą. Nie naruszyć podłoża pod istniejącymi fundamentami. W bezpośredniej bliskości dostosować poziom posadowienia do poziomu posadowiania istniejacych obiektów oraz poniżej istniejących sieci uzbrojenia terenu.

UWAGI:

KOTWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ ZE STALI S355.
ZESTAWIENIE MAREK OBEJMUJE TAKŻE MARKI DLA STÓP SF-2 (rysunek K102)

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.). Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SZAFRON SZENDZIELORZ
PROJEKT
UL. ŚW. JANA PAWŁA II43B
43-215 STUDZIENICE
TEL. 32 449 02 47

INWESTOR:	WOJEWÓDZKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. POWSTAŃCÓW 52 KATOWICE 40-024
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA WIATY TRZYSTANOWISKOWEJ DLA AMBULANSÓW ORAZ ROZBIÓRKA CZĘŚCI GARAŻU ISTNIEJĄCEGO
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:	UL. TYSIĄCLECIA 88 KATOWICE 40-871
BUDOWLA:	WIATA
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
NAZWA RYSUNKU:	STOPA FUNDAMENTOWA SF1 I TRZON TF1; MARKA M1
SKALA:	1:20/1:10
NR RYSUNKU:	K101
DYREKTOR ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:	mgr Małgorzata SZAFRON-SZENDZIELORZ
DATA:	07.2021
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał SKORUPA upr. nr SLK/4258/POOK/12
PODPIS:	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Waldemar KAROLCZUK upr. nr SLK/7419/PWBKb/17
PODPIS:	