

ZALĄCZNIK NR 4**Zestawienie danych do obliczeń doboru węzłów ciepłych**

Lp.	Użytek budynku, adres węzła	Moc c.o. [kW]	Moc c.w.u. [kW]	Ilość mieszkań + lokale użyt./ Punkty czerpalne c.w.u.	Ilość kodygn. z piwnicami	Ciśnienie statyczne w instalacji c.o. do doboru naczynia wzbiorczego	Ciśnienie maksymalne instalacji c.o.	Pojemność naczynia wzbiorczego [dm³]	Naczynie wzbiorcze	Pojemność stabilizatora [dm³]	Opory instalacji c.o. [kPa]	Opory instalacji c.w.u. max,h [kPa]	Przepływ miarodajny dla c.w.u. (niska stron)	Maksymalne opory węzła z.w. + c.w.u. (niska strona) dla przepływu miarodajnego
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Lotnicza 19 A-B	120	80	38	6	20 mH ₂ O	5 bar	131,61	N50x3	-	40	-	-	-
2	Budynek mieszkalno-usługowy ul. Medyczna 42	80	88	24+2	5	17 mH ₂ O	5 bar	99,85	N50x2	-	30	-	-	-