



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

"NOW-EKO" Sp. z o.o. *Ang*

Wpłynęło dnia: 12 MAJ 2017

podpis: *4 Lok. 683*

10-015 Olsztyn
ul. Knosaty 3/5 B
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 537 22 22
fax 89 537 22 23
Sekretariat
tel. 89 537 22 00
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn-pt 7.00-15.00

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania
pn-pt 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

Olsztyn, dnia 08.05.2017 r.

Znak: TE.4061.176.1.2017

**Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami**
Urząd Miasta Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Dotyczy: uzgodnienia i zaopiniowania remontu i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 200, 250 mm na terenie działek nr 12/14, 13, 14/10, 20, 21, 22, 23, 3/4, 5/1, 6/5, 12/13, obr. 97; 12/1, obr. 74 m. Olsztyna – wniosek znak: GGN.V.6853.1.84.2017.C z dnia 27.04.2017 r.

W nawiązaniu do wniosku znak: GGN.V.6853.1.84.2017.C z dnia 14.04.2017 r. **uzgadniam** remont i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 200, 250 mm na terenie działek nr **3/4, 5/1, 6/5, 12/13, obr. 97 m. Olsztyna**, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Zastosować się do warunków zawartych w piśmie znak: UZ.4063.18.2017 z dnia 26.04.2017 r. (dotyczy terenów zieleni) – załącznik nr 1;
2. Sieć pod nawierzchniami jezdni, chodników wykonać metodą bezwykopową bez naruszania warstw konstrukcyjnych, dopuszczalne jest jedynie wykonanie wykopów kontrolno-montażowych;
3. Podczas prowadzenia prac zapewnić bezpieczny ruch pieszych oraz bezpieczny ruch pojazdów samochodowych;
4. Zachować normatywne odległości przewidziane przepisami od istniejących sieci i obiektów;
3. Odtworzenie pełnej konstrukcji nawierzchni zlecić specjalistycznej firmie drogowej;
4. W trakcie zasypywania wykopów wykonywać badania wskaźnika zagęszczenia gruntu (zapewnić spełnienie warunku: $Is \geq 1,0$);
5. Po zakończeniu prac teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego.


Jednocześnie **opiniuję pozytywnie** remont i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej 200, 250 mm na terenie działek nr **12/14, 13, 14/10, 20, 21, 22, 23, obr. 97; 12/1, obr. 74 m. Olsztyna** przy zachowaniu powyższych warunków.

Do wiadomości:

1. Now-Eko Biuro Projektów
Spółka z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn
2. aa.

Przygotował:
Marcin Zgórski
tel. (89) 54-43-201

DYREKTOR
ZDZiT Olsztyn
Jerzy Roman



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

"NOW-EKO" Sp. z o.o.

Wpłynęło dnia: 2.0. CZE. 2017

podpis: *[signature]*

10-015 Olsztyn
ul. Knosaty 3/5 B
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 537 22 22
fax 89 537 22 23
Sekretariat
tel. 89 537 22 00
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn-pt 7.00-15.00

Biuro Strefy Płatnego
Parkowania
pn-pt 8.00-16.00

NIP: 739-385-11-86
REGON: 281358034

Olsztyn, dnia 14.06.2017 r.

Znak: TE.4061.176.2.2017

**Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami**
Urząd Miasta Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn

Dotyczy: uzgodnienia i zaopiniowania remontu i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 200, 250 mm na terenie działek nr 12/14, 13, 14/10, 20, 21, 22, 23, 3/4, 5/1, 6/5, 12/13, obr. 97; 12/1, obr. 74 m. Olsztyna.

W nawiązaniu do wniosku znak: GGN.V.6853.1.84.2017.C z dnia 14.04.2017 r. i naszej odpowiedzi znak: TE.4061.176.1.2017 z dnia 08.05.2017 r., w związku z wystąpieniem firmy Now-Eko Biuro Projektów Spółka z o.o. wnioskiem z dnia 08.06.2017 r. o odstąpienie od warunku wykonania sieci sanitarnej pod nawierzchniami jezdni i chodników metodą bezwykopową z powodu braku możliwości zwiększenia spadku kanalizacji sanitarnej, Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu odstępuje od ww. wymogu pod warunkiem zapewnienia przez wykonawcę robót, działającego w imieniu inwestora odtworzenia nawierzchni bitumicznych na całej szerokości na odcinku prowadzonych prac oraz odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na całej szerokości na odcinku prowadzonych prac z materiału rozbiórkowego, pozyskanego podczas przedmiotowych prac.

Otrzymują:

1. Now-Eko Biuro Projektów

Spółka z o.o.
ul. Dąbrowszczaków 39
10-542 Olsztyn

2. aa.

Przygotował:

Marcin Zgórski
tel. (89) 54-43-201

DYREKTOR
ZDZiT Olsztyn
[signature]
Jerzy Roman