



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 10

1. Prosimy o udostępnienie informacji o warunkach gruntowych (dokumentacja geologiczna - przekroje geologiczne, poziom wód gruntowych) ze względu na konieczność analizy do wykonania podbicia istniejących ław fundamentowych.

Odp. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną. Na etapie dokumentacji wykonane zostały odkryvky posadzki piwnicy na gruncie. Nie wykazały śladu wód gruntowych.

2. W udostępnionej dokumentacji wys. nadszybia windy DZ1 wynosi 2,85 m, oraz DZ2 wynosi 2,40m. Wg informacji od dostawców dźwigów wysokość nadszybia powinna być min. 3 m. Czy Zamawiający przewiduje ewentualnie podniesienie szybu windowego do wymiarów proponowanych przez dostawców urządzeń i należy taką zmianę ująć z składanej ofercie, czy też nie należy zakładać zmian a Zamawiający wskaże właściwego dostawcę w pełni spełniającego wymagania?

Odp. Nadszybia w dokumentacji zostały celowo obniżone z uwagi na nadzór konserwatorski nad budynkiem. Brak zgody na podniesienie nadszybia do standardowej wysokości min. 3 m. Na etapie projektowania rozwiązanie było potwierdzone ze specjalistyczną firmą dźwigową.

Zgodnie z zapisami w dokumentacji – rys. A.6.3 (Detal dźwigu DZ1) i A.6.4 (Detal dźwigu DZ2) Wykonawca wystąpi i uzyska zgodę UDT na odstępstwo od normowych wysokości nadszybia i podszybia.

3. W związku ze skomplikowaniem tematu, koniecznością dokładnej analizy dokumentacji, a także pozyskaniem ofert z rynku w czasie absencji pracowników spowodowanej przedłużonym okresem świątecznym oraz feriami zimowymi, uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty o 3 tygodnie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wg SWZ pkt III podano, że *Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 PZP, jeżeli środki publiczne pochodzące z budżetu MON, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.* Czy przez powyższe należy rozumieć, że Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada środków na realizację Zamówienia? Kiedy będzie wiadomo, że Zamawiający ma zapewnione finansowanie planowanej inwestycji ?



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Planowana inwestycja ujęta jest w Planie inwestycji budowlanych w latach 2021-2035 zadań realizowanych przez 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie ze środków budżetu MON.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przetargu należy wykonać również iniekcję ciśnieniową istniejących ścian wewnętrznych na poziomie -2 i -1 – wg informacji na rys. przekroju. Brak zaznaczenia na rzutach.

Odp. Tak, zgodnie z przekrojami należy również wykonać iniekcję ciśnieniową ścian wewnętrznych celem zachowania ciągłości z warstwą hydroizolacji projektowanej posadzki na gruncie -P2.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć wywinicie izolacji przeciwwodnej na istniejące ściany, ponad poziom iniekcji ciśnieniowej wg – wg informacji na rys. przekroju. Brak pozycji w przedmiarze.

Odp. Tak, należy wykonać zgodnie z przekrojami tj. wywinąć izolację przeciwwodną na istniejące ściany ponad poziom iniekcji ciśnieniowej, celem zachowania ciągłości iniekcji z warstwą hydroizolacji projektowanej posadzki na gruncie -P2.

KOMENDANT


płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82