

ZALĄCZNIK NR 4**Zestawienie danych do obliczeń doboru wężła ciepłego**

Lp	Użytek budynku, adres wężła	Moc c.o. [kW]	Moc c.w.u. [kW]	Ilość mieszkań + lokale użytk.	Ilość kodygn. z piwnicami	Pojemność stabilizatora [dm³]	Opory instalacji c.o. [kPa]	Opory instalacji c.w.u. [kPa]	Przepływ miarodajny dla c.w.u. (niska stron)	Maksymalne opory wężła z.w. + c.w.u. (niska strona) dla przepływu miarodajnego
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny, ul. Łączna 37 ABC - 39 AB	-	70	50	6	300	-	40	6,72 m ³ /h	150 kPa