

Zestawienie podstawowych materiałów																									
Lp.		wykop ręczny	YAKY 4x35mm2	YAKY 4x25mm2	folia koloru niebieskiego	opaski kablowe OKI	końcówka kablowa AL35mm2	końcówka kablowa AL25mm2	rura ochronna AROT DVK 75*	przedisk w rurze ochronnej AROT SRS 75	słup oświetleniowy ELMONTER BETA 6/1/1	fundament F-100	oprawa Lena Lighting typu Corona Street 42W	źródło światła LED	tabliczka bezpiecznikowa TB1	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO wg.rys E4	zegar astronomiczny	ogranicznik mocy ETIMAT T 13A	wkładka WTN/00 gG 25A	wyłącznik nadprądowy S301B 6A	wyłącznik nadprądowy S301C 6A	przewód YDY 3x2,5mm2	bednarka ocynkowana	uziemienie GALMAR 4,5 m
		m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	m	szt.	kpl.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	kpl.
1	istn. złącze ZKP - proj. szafka SO	1	5		1	2	8			3							1	1	1	1	1			1	1
2	proj. szafka SO - proj. słup ośw. I/1	60		67	60	8		8	1	3	1	1	1	1	1	1							7	60	
3	proj. słup ośw. I/1 - proj. słup ośw. I/2	67		74	67	8		8	6		1	1	1	1	1	1							7	67	
4	proj. słup ośw. I/2 - proj. słup ośw. I/3	79		86	79	10		8			1	1	1	1	1	1							7	79	
5	proj. słup ośw. I/3 - proj. słup ośw. I/4	86		93	86	10		8			1	1	1	1	1	1							7	86	1
6	proj. szafka SO - proj. słup ośw. I/1/1	9		15	9	2		8			1	1	1	1	1	1							7	9	1
	obwód I	301	0	335	301	38	0	40	7	3	5	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	35	301	2
razem		302	5	335	302	40	8	40	9*	6	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	35	302	3

\* - uwzględniono zapas 20% na kolizje nieprzewidziane w projekcie