

Łódź dnia 30.07.2024r.

Gmina Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

ZGKGN.WT.7001.46.2024.AC

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna wyraża zgodę na podłączenie do sieci wodociągowej działki położonej w miejscowości Byszewy dz. nr 49/2, obręb Byszewy

Na przedmiotowe przyłącze należy opracować projekt (4 egz.) zawierający opis techniczny, z naniesieniem na mapę do celów projektowych przewidywanej trasy i miejsca włączenia do sieci wodociągowej \varnothing 160 na działce 14/10, 14/11 14/12 lub 8/1 z podaniem współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych.

- Na rzutach zlokalizować miejsce montażu wodomierza. Wodomierz można zlokalizować w:
 - pomieszczeniu piwnicznym lub gospodarczym budynku mieszkalnego z możliwością opróżnienia rurociągu do kanalizacji zbiorczej budynku. Wysokość pomieszczenia, w którym znajduje się wodomierz, nie powinna być mniejsza niż 1,8 m, a sam wodomierz należy montować na wysokości od 0,4 m do 1,0 m nad posadzką, w odległości do 1m za pierwszą ścianą budynku;
 - atestowanej studni wodomierzowej \varnothing 1000, jeśli długość przyłącza wodociągowego jest większa niż 15 m.
- Wykonanie projektu technicznego oraz jego realizację należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane wydane w tym zakresie.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy uzgodnić projekt w ZGK GN oraz zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót.
- Procedura wykonania prac związanych z budową przyłącza powinna być zgodna z ustawą Prawo Budowlane i **nie może naruszać interesów oraz praw osób trzecich**. Wcięcie w sieć należy uzgodnić z gestorem sieci. Prace muszą być prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (Ustawa - Prawo Budowlane).
- Przejęcie do eksploatacji wybudowanego przyłącza dokona komisja powołana przez Dyrektora ZGK GN po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostaje własnością Odbiorcy.
- W trakcie odbioru Inwestor winien przekazać pełną dokumentację powykonawczą, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, oświadczenie Kierownika budowy (Wykonawcy) o przeprowadzeniu zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzić próbę ciśnieniową w obecności pracownika ZGKGN.
- Włączenie do sieci wykona ZGK GN po zawiadomieniu o gotowości Wykonawcy i potwierdzonej próbie ciśnieniowej oraz przedstawieniu szkicu geodezyjnego roboczego z zaznaczoną trasą przyłącza.
- Wykonanie włączenia w sieć odbędzie się po zaakceptowaniu przez włączającego warunków BHP - wykopy wyszalowane lub zaskarpowane w zależności od rodzaju gruntu (szalunki rozporowe, drewniane w gruntach suchych).
- Inwestor oznaczy w sposób trwały za pomocą tabliczki miejsce dokonania połączenia, z podaniem odległości do zaworu odcinającego i głębokości na jakiej położony jest rurociąg. Wskazane jest również oznakowanie w sposób trwały działki.
- Inwestor zamontuje na przyłączy zawór antyskażeniowy oraz w przypadku przecisku pod drogą na trasie przyłącza dodatkową zasuwę odcinającą wraz z osprzętem i oznakuje ją w sposób zgodny

z przepisami. Dodatkowa zasuwa jest konieczna również gdy sieć biegnie w odległości do 1,5m od krawędzi jezdni.

- Inwestor zobowiązuje się do niedokonywania w pasie 1,5 m od osi przyłącza lub sieci żadnych naniesień trwałych. W przypadku ich dokonania ZGK GN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody w wyniku usuwania awarii lub remontu sieci, przyłącza.

Materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać odpowiednie aprobaty i atesty wydane przez COBRInstal, ITB.

Przyłącze wykonać rurociągiem DN 63, PE-HD poprzez nawiertkę.

Zestaw wodomierzowy o średnicy 3/4" zamontować w atestowanej studni wodomierzowej Ø 1000 lub w pomieszczeniu umożliwiającym spuszczenie wody oraz zabezpieczonym przed ewentualnym zamarznięciem instalacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
Gminy Nowosolna
Adam Ciupiński

Otrzymują :

1. Inwestor - 1 egz.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna - 1 egz.