

**P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski**  
**ul. Długie Ogrody 4/44**  
**80-765 Gdańsk**

Gdańsk, 05.12.2019 r.

**Dyrekcja Rozbudowy**  
**Miasta Gdańska**  
**Biuro Zamówień Publicznych**  
**ul. Żaglowa 11**  
**80-560 Gdańsk**

dotyczy: **umowy nr 350/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r. na:**

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” – III paczka zadań - Część nr 2 zamówienia:

Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku, ul. Na Stoku 43”.

Informujemy, że w opisie technicznym do dokumentacji znajduje się omyłkowo wpisany błędny zapis dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła  $\lambda$ . Jest 0,6 W/(mK) powinno być 0,9 W/(mK).

Z poważaniem

arch. Tadeusz Rostkowski

Otrzymują:

- adresat
- a/a.

**P.H.U. TAROS Tadeusz Rostkowski**  
**ul. Długie Ogrody 4/44**  
**80-765 Gdańsk**

Gdańsk, 05.12.2019 r.

**Dyrekcja Rozbudowy**  
**Miasta Gdańska**  
**Biuro Zamówień Publicznych**  
**ul. Żaglowa 11**  
**80-560 Gdańsk**

dotyczy: **umowy nr 350/2018-I/PNE/029/18 z dnia 10.07.2018 r. na:**

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa budowlanego uzgodnień i pozwoleń oraz świadczeniem usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu „G1 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” – III paczka zadań - Część nr 2 zamówienia:

Zadanie nr 2: „Termomodernizacja w obiektach oświatowych w ramach ZIT – Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdańsku, ul. Na Stoku 43”.

Informujemy, że w opisie technicznym do dokumentacji znajduje się omyłkowo wpisany błędny zapis dotyczący współczynnika przewodzenia ciepła  $\lambda$ . Jest 0,6 W/(mK) powinno być 0,9 W/(mK).

Z poważaniem,

arch. Tadeusz Rostkowski

Otrzymują:

- adresat
- a/a.