



Grodzisk Mazowiecki, 10.12.2020r.

ZWiK/DO/BK/3925/2020

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

DOT. POSTĘPOWANIA PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GEN. GILEWICZA, CYTRYNOWEJ, KOKOSOWEJ, MORWOWEJ, AGRESTOWEJ, GRUSZKOWEJ, ARIONIOWEJ, JABŁONIOWEJ, RAJSKIEJ JABŁONI, ŚLIWOWEJ, PEONIOWEJ ORAZ DROGACH „BOCZNYCH” W MIEJSCOWOŚCI OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI”, ZNAK SPRAWY: 60/DO/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ III

Zamawiający, działając na podstawie § 39 ust. 2 Polityki Zakupów, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 3

W nawiązaniu do przetargu, z uwagi na występujący wysoki stan wód gruntowych w terenie planowanych robót proszę o informację, czy wskazane zostanie przez zamawiającego miejsce zrzutu wody oraz ewentualny koszt takiego zrzutu.

Odpowiedź

Ewentualne wykonanie odwodnienia wykopu, w tym zagospodarowanie wody z odwodnienia, powinien Wykonawca przewidzieć i uwzględnić w swojej ofercie. Po stronie Wykonawcy jest przeprowadzenie wszystkich formalności z tym związanych.

Zamawiający nie posiada informacji o kanalizacji deszczowej w rejonie robót, natomiast niedopuszczalne jest zrzucanie wody z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. gen. Gilewicza/ul. Oliwkowa. Ewentualny zrzut do istniejących rowów melioracyjnych należy uzgodnić z UM Grodzisk Mazowiecki.

Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania znak sprawy: 60/DO/2020

1.

2.

(podpisy Kierownika Zamawiającego)