



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

WR.6.1.434.5.2021.KN

Urząd Miejski w Jasieniu

Wpłynęło dn.
znak **11 MAJ 2021**
Op.

Lubsko, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Gmina Jasień
ul. XX Lecia 20
68-320 Jasień

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2021 r. znak: GMKliR.621.01.2021.MZim w sprawie wydania warunków odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenów dz. 845/2 oraz 845/4 do rzeki Lubsza, w związku z planowaną budową Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Jasień, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Lubsku uprzejmie informuje, że przy opracowaniu dokumentacji na przedmiotową inwestycję należy spełnić następujące warunki:

1. Rozwiązania techniczne odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych do Lubszy (rzędne wylotu, wymiary, ilości wód, sposób oczyszczania, itp.) należy uzgodnić z tut. Nadzorem Wodnym na etapie projektowania.
2. Wody opadowe i roztopowe z terenu planowanego Punktu PSZOK przed odprowadzeniem do rzeki Lubszy muszą być oczyszczone z substancji ropopochodnych oraz osadów stałych np. piasek.
3. Skarpę cieką przy planowanym wylocie wód opadowych i roztopowych należy trwale umocnić poprzez wyłożenie kostką kamienną lub wybetonowanie. Dno cieką w obrębie planowanego odprowadzenia (wylotu) należy trwale umocnić np. narzutem kamiennym na powierzchni 4 m².
4. Na wyżej wymienione prace należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne oraz powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).

Przedmiotowe uzgodnienie nie stanowi zgody na wejście na grunt i zajęcie nieruchomości. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a Prezesem Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O zawarciu umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).

Otrzymują :

1. Adresat.
2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zgorzelcu,
3. a/a PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Lubsku.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Lubsku

Kazimierz Niemczycki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzór Wodny w Lubsku

al. Niepodległości 1, 68-300 Lubsko

tel.: +48 (68) 457 21 91 | faks: +48 (68) 457 21 91 | e-mail: nw-lubsko@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl