

## OPINIA KOMINIARSKA

Stwierdzam, że w budynku Tarnów ul. Wałowa 16.

Dla podłączenia piecyków CO z zamkniętą komorą w poniższych mieszkaniach będzie można wykorzystać przewody:

Mieszkanie nr 4 dobudowa w kuchni 7m.

Mieszkanie nr 5a po likwidacji piecyka w kuchni 5m.

Mieszkanie nr 6a dobudowa 5m.

Mieszkanie nr 7 dobudowa 5m.

Mieszkanie nr 7a dobudowa 5m.

Mieszkanie nr 8 po likwidacji piecyka w łazience jest wkład pojedynczy 10m.

Mieszkanie nr 9 po likwidacji piecy kaflowych z mieszkania 8 i 9 , 10m.

Mieszkanie nr 9a po likwidacji piecyka w łazience 10m.

Lokal 5-10-15 brak przewodów.

Lokal Bokserzy brak przewodów.

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Marek Romański*  
up. Izba Rzem. Kraków  
nr rej. ew. 82/92

Tarnów dn.19.01.2022r.



ZAKŁAD KOMINIARSKI

*Romański Marek*

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 161

tel. 602-88-70-38

REGON: 850155351 NIP: 873-121-51-27

## OPINIA KOMINIARSKA

Stwierdzam, że w budynku Tarnów ul. Wałowa 16 lokal użytkowy „Bokszerski”  
Nie ma możliwości podłączenia pieca CO brak przewodów kominowych.

Tarnów dn.18.05.2022r.

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Marek Romański*  
up. Izba Rzem. Kraków  
nr rej. ew. 82/92

MAZ3 Sp. z o.o. - ZWIĘZI

18 MAJ 2022

na dokument 314



ZAKŁAD KOMINIARSKI

*Romański Marek*

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 161

tel. 602-88-70-38

REGON: 850155351 NIP: 873-121-51-27

## OPINIA KOMINIARSKA

Stwierdzam, że w budynku Tarnów ul. Wałowa 16 lokal użytkowy „5,10,15”  
Nie ma możliwości podłączenia pieca CO brak przewodów kominowych.

Tarnów dn.18.05.2022r.

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Marek Romański*  
up. Izba Rzem. Kraków  
nr rej. ew. 82/92

MZO Sp. z o.o. - ZUM-1  
315  
18 MAJ 2022  
[Znak] [Znak] [Znak] [Znak] [Znak]