

## **WYKONAWCY**

### **ODPOWIEDZI DO SWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Zagospodarowanie terenu sportowego w Bierkowie – Etap I.**

Gmina Słupsk reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 i 1812), odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

#### Zapytanie nr 1

Proszę o informację czego dotyczy pozycja nr 60 przedmiaru robót (wymiana gruntu na powierzchni 1 160 m<sup>2</sup> i głębokości 1,0 m). Brak jest tego zakresu w załączonej dokumentacji projektowej. Proszę o określenie miejsca, w którym jest planowana wymiana gruntu ujęta w pozycji 60 przedmiaru robót.

#### Odpowiedź nr 1

Projekt zagospodarowania terenu s. 47 pkt. 7.1.2

Zgodnie z obliczeniami zdolności chłonnej gruntu stwierdza się, że odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanych powierzchni utwardzeń będzie w całości wchłaniany pod warunkiem wykonania wymiany w odległości 1.0m od nich, o miąższości  $h=1.0m$ , na żwir o średnicy  $1,0\div 8,0mm$ . Wymienioną warstwę gruntu należy zagęszczać mechanicznie warstwami.

*Wójt Gminy Słupsk  
Barbara Dykier*

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie,
3. A/a.