



AZL/1/K/2023

Zielona Góra, 13 stycznia 2023 r.

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu zadaszonego placu do jazdy konnej.**

W dniu 12 stycznia 2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 4.1.**

W nawiązaniu do prowadzonego przez Państwa zamówienia, pragnę zapytać, czy 30 lat gwarancji producenta dotyczy gwarancji na produkt czy gwarancji zachowania mocy?

**Wyjaśnienie 4.1.**

30 letni okres gwarancji dotyczy zarówno produktu, czyli materiałów tworzących moduł fotowoltaiczny jak i mocy szczytowej. W przypadku mocy szczytowej, w ciągu pierwszych 12 lat nie może ona spaść poniżej 90%, natomiast po kolejnych 18 latach nie może spaść poniżej 80%.

**Pytanie 4.2.**

Czym pokryty jest dach placu jazdy konnej oraz jaka jest jego konstrukcja?

**Wyjaśnienie 4.2.**

Konstrukcja zadaszenia placu do jazdy konnej wykonana jest ze stali, a dach wykonany jest z płyty warstwowej.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.