



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski

tel./ fax +48 (0)75 644 28 72, e-mail: zdplwowek@zdp.com.pl

Lwówek Śląski dnia 26.03.2023r.

SI.222-2/23

Dotyczy: postępowania na realizację zadania pn.: „Remont mostu JNi 1015881 w ciągu drogi powiatowej nr 2511D w m. Pławna gmina Lubomierz”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 z 1710 r. ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawcę.

1. Czy Wykonawca polegając na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby musi jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie i oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ zgodnie z rozdz. X ust. 7 SWZ oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ zgodnie z rozdz. XIII ust. 9 SWZ

Odpowiedź - Tak

2. Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź - Nie

3. Czy Wykonawca ma ująć w wycenie koszty nadzoru saperskiego?

Odpowiedź - Nie

4. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma skalkulować w wycenie dostarczenie i montaż urządzenia wagowego zgodnie z ST D-M 00.00.00 pkt.7.4?

Odpowiedź - Nie

5. Które materiały z rozbiórki obiektu należą do Zamawiającego i gdzie należy je przetransportować?

Odpowiedź –Wykonawca w całości zagospodarowuje materiały rozbiórkowe we własnym zakresie.

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie destruktu bitumicznego do wbudowania w warstwy podbudowy lub pobocza jezdni?

Odpowiedź - Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.

7. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów obiektu?

Odpowiedź – obiekt ma być wyremontowany zgodnie z załączonym projektem

8. Czy Zamawiający dopuszcza ilości materiałów, np. betonu, stali zbrojeniowej?

Odpowiedź - Ilość materiałów użytych do remontu powinna być skalkulowana na podstawie projektu.

9. Czy zamawiający dopuszcza płatności w formie faktur przejściowych?

Odpowiedz – Zamawiający dopuszcza płatność częściową.

10. Czy Zamawiający dokonał odpowiedniego zgłoszenia robót lub otrzymał Decyzję pozwolenia na budowę. Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu. Jeżeli nie, prosimy o informację, po czyjej stronie jest wykonanie powyższych czynności?

Odpowiedź – Jest to remont obiektu uszkodzonego w wyniku powodzi. Zgłoszenie oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu zostanie udostępnione Wykonawcy przed podpisaniem umowy.

11. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić Projekt Wykonawczy dla przedmiotowego przedsięwzięcia?

Odpowiedź - Roboty niezbędne do wykonania remontu mostu zostały ujęte w projekcie budowlanym.

12. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kotew do montażu krawężników ze zwykłej stali zbrojeniowej?

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza zmian w tym zakresie

13. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie podbudowy bitumicznej zgodnie z ST D- 04.07.01a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?

Odpowiedź – Tak, zrezygnuje

14. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie ścieralnej zgodnie z ST D-05.03.05a pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?

Odpowiedź – Tak, zrezygnuje

15. Czy Zamawiający zrezygnuje z odcinka próbnego na warstwie wiążącej zgodnie z ST D-05.03.05b pkt 5.6 z uwagi na bardzo mały zakres robót drogowych?

Odpowiedź – Tak, zrezygnuje

16. W związku z udostępnieniem ST D-09.01.01 Zieleń Drogowa, prosimy o wskazanie ilości drzew i krzewów oraz lokalizacji nasadzeń.

Odpowiedź - Zamawiający nie przewiduje wykonywania nasadzeń drzew i krzewów.

17. W związku z udostępnieniem ST M-20.20.15a - Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu CC,PC i PCC, prosimy o wskazanie lokalizacji i ilości napraw powierzchni betonowych.

Odpowiedź - STWiORB M-20.20.15a dotyczy systemów naprawczych do betonu i jest wykorzystywana przy przygotowywaniu powierzchni betonowych do wykonania powłok antykorozyjnych.

18. Czy bitumiczne przekrycie dylatacyjne będzie również wymagane na kapach chodnikowych?

Odpowiedź - Nie.

19. Projektowana inwestycja koliduje z linią teletechniczną oraz słupem żelbetowym. Czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie przebudowę sieci teletechnicznej na czas prowadzenia robót?

Odpowiedź - Projektowane roboty nie kolidują z linią teletechniczną oraz słupem żelbetowym.

Jeśli technologia robót zastosowana przez Wykonawcę będzie kolidowała z linią teletechniczną lub słupem żelbetowym, to Wykonawca musi to uwzględnić w cenie ofertowej.

20. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie rozbiórkę i odbudowę ogrodzeń właścicieli posesji prywatnych, sąsiadujących z inwestycją, a kolidujących z robotami ziemnymi?

Odpowiedź - Tak, jeśli nastąpi taka konieczność.

21. Czy Zamawiający jest w posiadaniu i może udostępnić projekty Stałej i Tymczasowej Organizacji Ruchu?

Odpowiedź – Zamawiający posiada projekt stałej organizacji ruchu

22. Czy Wykonawca ma uwzględnić w ofercie sporządzenie projektów Stałej i Tymczasowej Organizacji Ruchu wraz z wprowadzeniem i utrzymaniem czasowej organizacji ruchu?

Odpowiedź - tak, Wykonawca ma uwzględnić w ofercie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

23. W związku z potrzebą całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego, czy Wykonawca ma przewidzieć w wycenie budowę obiektu tymczasowego (np. mostu, kładki dla pieszych)? Jeśli tak, prosimy o wskazanie miejsca i parametrów charakterystycznych dla przedmiotowych obiektów.

Odpowiedź- nie przewiduje się budowy obiektu tymczasowego.

24. W związku z potrzebą całkowitego zamknięcia obiektu dla ruchu kołowego, prosimy o wskazanie sugerowanej trasy objazdu dla ruchu kołowego.

Odpowiedź – Obecnie zarządca drogi wprowadził już odpowiednią organizację ruchu dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie organizacji ruchu tymczasowego. Sugeruje się kierowanie pojazdów o masie do 3,5 tony po równoległej drodze gminnej.

25. Prosimy o potwierdzenie, że na obiekcie nie znajdują żadne urządzenia obce należące do innych gestorów?

Odpowiedz- nie ma urządzeń obcych.

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim

Marek Makowski