

Toruń dn. 25.10.2018

KLAUZULA UZGADNIAJĄCA nr TT.400.815z/913z.2018.MO

Uzgodnienie dotyczy projektu budowlanego pt: „Budowa sieci wodociągowej na terenie OM Łódzka-Strzałowa w rejonie ul. Okólnej, branża sanitarna; opracowanie: Golub-Dobrzyń, 01.10.2018r.”

Stwierdza się, że w/w projekt został uzgodniony z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. pod warunkiem uwzględnienia następujących uwag:

1. Projektowana budowa sieci wodociągowej winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót oraz z przywołanymi w projekcie normami.
2. Projektowaną budowę sieci wodociągowej należy realizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.
3. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonywać w porozumieniu ze służbami eksploatacyjnymi TW Sp. z o.o.
4. Budowę podłączenia wodociągowego należy prowadzić w sposób nie powodujący obniżenia jakości usług świadczonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
5. Odcinki przewodów pomiędzy hydrantami wykonać tak aby wodociąg był odpowietrzalny.
6. Wykonane przewody wodociągowe należy zgłaszać w stanie odkrytym do zinwentaryzowania służbie geodezyjnej z potwierdzeniem w dzienniku budowy zgodności ich usytuowania oraz jej rzędnych z projektem budowlanym.
7. Po zinwentaryzowaniu w/wym. przewody wodociągowe w stanie odkrytym zgłaszać do odbioru w Toruńskich Wodociągach Sp. z o.o.

KIEROWNIK
Dzieln. Technicznego

mgr inż. Krzysztof Krymaka