



# SZPITAL SPECJALISTYCZNY

w PILE

im. Stanisława Staszica

64-920 Pila, ul. Rydygiera 1

Sekretariat 67 210 62 05  
Centrala 67 210 66 66  
Fax 67 212 40 85  
e-mail: kancelaria@szpital.pila.pl  
www.szpitalpila.pl



Piła, dn. 09.11.2022 roku

FZP.IV-241/101/22/ZO

## Wszyscy uczestnicy postępowania

***dotyczy: postępowania pod hasłem: CZYSZCZENIE I KONSERWACJA DWÓCH PIASKOWNIKÓW ORAZ INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W PILE***

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że do wyżej wymienionego postępowania wpłynęło następujące pytanie:

### 1) **Pytanie**

Prosimy o podanie jaki jest dokładny zakres, szacowana ilości odpadu z 5 kolektorów? Prosimy o podanie jaka jest szacunkowa powierzchnia, która ma być wykoszona?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość odpadów trudno jest oszacować – zaleca wizję lokalną (Kierownik Działu Elektrotechnicznego tel. 67 2106250). Szacunkowa powierzchnia: 4000 m<sup>2</sup>**