



ZARZĄD  
LOKALI  
MIEJSKICH.

Łódź, dnia 28 lipca 2021 r.

**Dotyczy: ogłoszonego konkursu ofert nr DZP.26.1.134.2021 na: wymianę pieca dwufunkcyjnego: ARISTON GENUS EVO HP o mocy 115 KW w nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 w Łodzi**

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich – udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 27 lipca 2021 r. za pośrednictwem portalu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl) .:

#### Pytania Wykonawcy:

Proszę o określenie zakresu prac w przedmiotowej kotłowni, czyli co wymieniamy oprócz samego kotła?

Czy wymieniamy wkład kominowy a jeśli tak to jaka długość?

Czy wymieniamy pompę c.o. , a jeśli tak to jaka tam jest albo być powinna?

Czy wymieniamy naczynie przeponowe do c.o. i na jakie?

Czy kocioł ma współpracować z zasobnikiem c.w.u. , a jeśli tak czy wymieniamy pompę ładowania wymiennika i na jaką?

Czy zasobnik zostaje, czy wymieniamy?

Czy jest zamontowany system Gazex i jest sprawny i nic nie wymieniamy?

#### Odpowiedzi Zamawiającego:

Zakres prac do wykonania:

1. Wymiana kotła – demontaż starego i montaż nowego wraz z niezbędnymi materiałami
2. Wymiana anody zasobnika C.W.U.
3. Wykonanie pierwszego uruchomienia

Udzielone odpowiedzi nie wpływają na termin i miejsce składania ofert, które pozostają bez zmian.

KIEROWNIK  
Wydziału Zamówień Publicznych  
Jasna Góra Osiołek