

Opracowanie dokumentacji przetargowej	Egz. nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia	

**Instalacja fotowoltaiczna o mocy 14,72 kWp
na dachu budynku przy ul. Szczygła 1**

Adres instalacji:	ul. Szczygła 1 80-742 Gdańsk
Zlecający:	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. ul. Szczygła 1 80-742 Gdańsk



Opracowanie
 <p>Ergosun Sp. z o.o. Ul. Do Studzienki 61/201 80-277 Gdańsk NIP: 5892064525 KRS: 0000891769</p>

Zespół projektowy		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Mosiński	

Gdańsk, 10.2023

Spis treści

I. Część opisowa.....	3
1. Podstawa opracowania	3
2. Cel opracowania	3
II. Opis Przedmiotu Zamówienia	4
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4
1.1. Szczegółowy zakres robót	5
1.2. Szczegółowe wymagania urządzeń, wyposażenia i pozostałych elementów	5
1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7
1.3.1. Roboty budowlane	7
2. Gwarancje.....	7
3. Dokumentacja powykonawcza.....	8
4. Wymagania ogólne.....	8

I. Część opisowa

1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowią:

- Umowa zawarta z Zamawiającym,
- Oferta opracowania dokumentów zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego,
- Wizja lokalna na terenie inwestycji i wykonana inwentaryzacja,
- Materiał Zlecającego: Projekt Budowlany – Budynku biurowego przy ul. Szczygła 1 w Gdańsku,

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentów zamówienia na potrzeby postępowania przetargowego na dostawę i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczygła 1.

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Szczygła 1, wpiętej do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku. Dach budynku na którym zlokalizowana będzie instalacja fotowoltaiczna jest dachem płaskim z pokryciem bitumiecznym.

W zakresie inwestycji jest wykonanie instalacji, podłączenie instalacji do sieci elektrycznej budynku, przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiającego i przepisami prawa odbiorów, pomiarów i prób warunkujących rozruch, przekazanie instalacji fotowoltaicznej do użytkowania i eksploatacji, w tym zgłoszenie do OSD. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego wsparcia w realizacji powyższych zadań.

Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą i przeszkoli personel Zamawiającego z użytkowania instalacji.

Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji obejmuje:

- a) przygotowanie dachu pod montaż paneli (rozplanowanie rozmieszczenia, plan balastu lub systemu klejonego),
- b) instalacja systemu montażowego w układzie wschód-zachód,
- c) montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o fotowoltaicznej o mocy 14,72 kWp składającej się z 32 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 460W wraz z optymalizatorami mocy i falownika o mocy 12,5 kW wyposażonego w łączność z siecią (np. LAN, Wi-Fi, GPRS),
- d) instalacja rozdzielni i zabezpieczeń zgodnie z dokumentacją projektową,
- e) ułożenie okablowania
- f) podłączenie falownika do sieci elektrycznej budynku,
- g) doposażenie rozdzielni głównej NN zgodnie z projektem,
- h) uruchomienie, zgłoszenie do OSD i przekazanie instalacji do eksploatacji,
- i) wykonanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacji (2 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej na nośniku CD, w tym wersja edytowalna),
- j) wykonanie pomiarów elektrycznych (stan izolacji, rezystancja uziemień, skuteczność ochrony, rezystancja połączeń wyrównawczych) oraz przekazanie protokołów w wersji papierowej i elektronicznej,
- k) szkolenie pracowników.

Po zakończeniu prac budowlanych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym m.in. usunąć wszystkie powstałe odpady.

1.1. Szczegółowy zakres robót

W ramach przedmiotowego zamówienia należy zamontować instalację fotowoltaiczną wpiętą do instalacji elektrycznej budynku. Zakres robót obejmuje:

- a) Montaż instalacji na systemowej konstrukcji wsporczej w układzie wschód-zachód na podstawie koncepcji rozmieszczenia instalacji i projektu.
- b) Ułożenie i zabezpieczenie linii kablowych, uziomów, połączeń wyrównawczych zgodnie z projektami Zamawiającego oraz sztuką budowlaną z uniknięciem kolizji z sieciami oraz elementami infrastruktury technicznej,
- c) Rozbudowę rozdzielni głównej NN oraz instalację wymaganych rozdzielnic i zabezpieczeń,
- d) Wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w system monitorowania i diagnostyki zapewniający analizę produkcji energii elektrycznej,
- e) Bezusterkowy odbiór i zgłoszenie do OSD,
- f) Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej (wersja elektroniczna oraz papierowa) wraz z protokołami z pomiarów (wersja elektroniczna i papierowa) oraz wszelkie hasła, loginy itp. do urządzeń i systemów,
- g) Przywrócenie w ramach prowadzenia prac powierzchni do stanu pierwotnego.

1.2. Szczegółowe wymagania urządzeń, wyposażenia i pozostałych elementów

1. Wykonanie (wybudowanie, montaż) instalacji fotowoltaicznej z elementów i urządzeń instalacji dostarczonych przez wykonawcę.

2. Wykonanie pomiarów elektrycznych i dokumentacji powykonawczej.

3. Minimalne wymagania dla urządzeń:

1) Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne, o znamionowej mocy 460 Wp, o parametrach (STC): maksymalne napięcie systemowe nie mniejsze niż 1500V DC, sprawność modułu nie mniejsza niż 20%. Parametry określone zgodnie z EN 60904-3. Maksymalne obciążenie (śnieg/wiatr) 5400Pa/2400Pa, skrzynka przyłączeniowa ip 68, min. 2 diody. Długość modułu fotowoltaicznego poniżej 2000mm.

Dopuszczone są tylko moduły z rankingu Bloomberg Tier I.

2) Trójfazowy inwerter fotowoltaiczny o mocy znamionowej AC – 12,5 kW o parametrach:

Ilość niezależnych wejść DC minimum 2, znamionowe napięcie 230/400, 3P+N+PE, sprawność maksymalna europejska nie mniejsza niż 97,7%, sprawność maksymalna nie mniejsza niż 98%, stopień ochrony IP65, beztransformatorowy.

Wymaga się aby producent oferowanych inwerterów posiadał na terytorium Polski autoryzowanego przedstawiciela i dystrybutora w Polsce, zapewniającego serwis gwarancyjny.

5. Wytyczne dla instalacji fotowoltaicznej:

1) Kąt nachylenia paneli PV wraz z konstrukcją montażową dostosowany do systemu montażowego w układzie wschód-zachód 10°.

- 2) Moduły fotowoltaiczne oraz instalację kablową DC należy wykonać w sposób niepowodujący negatywnego ich współdziałania (m.in. zapobieganie powstawania pętli indukcyjnych).
- 3) Mocowania konstrukcji wsporczych do konstrukcji nośnej dachu (balastowe lub wklejane) należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i zaleceniami producenta systemu montażowego.
- 4) Zastosować systemową konstrukcję montażową. Dopuszcza się konstrukcje aluminiowe lub ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanej ogniowo), do montażu konstrukcji ze stali nierdzewnej należy stosować śruby i wkręty montażowe ze stali nierdzewnej.
- 5) Podkonstrukcja ma być dedykowana do pokrycia dachowego, zapewniająca stabilny montaż paneli, zgodnie z załączoną koncepcją rozmieszczenia paneli.
- 6) Moduły fotowoltaiczne należy rozmieścić i okablować zgodnie z normatywnymi wymogami z zachowaniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
- 7) Elementy instalacji fotowoltaicznej należy rozmieścić z zachowaniem normatywnych odległości.
- 8) Do instalowanych inwerterów należy dostarczyć i zainstalować odrębne rozdzielnice AC i DC z kompletnym wyposażeniem, zgodnie z projektem. Do falownika doprowadzić łączność z siecią LAN lub GSM.
- 9) Wykonywany system instalacji fotowoltaicznej należy uziemić i zabezpieczyć ogranicznikami przepięć zgodnie z projektem.
- 10) Dostarczenie i zamontowanie pozostałych brakujących elementów instalacji i urządzeń, zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem.
- 11) Zapewnienie kierowania robotami przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
- 12) Podłączenia okablowania i zabezpieczeń od strony AC (przeciwporażeniowe, przeciążeniowe i zwarciovowe, przeciwprzepięciowe) i od strony DC (przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe) w odrębnych rozdzielnicach dla AC i DC zapewniających stopień ochrony IP 65. Okablowanie DC należy wykonać z kablami o przekroju żyły przewodzącej 6mm², odporne na warunki pogodowe i korozyjne: gazy korozyjne IEC 60754-2, gazy toksyczne IEC 60754, ognioodporny C1, NF C 32-070, uniepalniony IEC 60332-1. Kable AC zgodnie z projektem.
W miejscach narażonych na degradację ich właściwości i uszkodzenia, przewody należy prowadzić w osłonach.
- 13) Wykonanie uziemienia i instalacja ekwipotencjalnej, spełniające stawiane przepisami wymogi, potwierdzone protokołami sprawdzeń.
- 14) Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych wraz z sporządzeniem stosownych protokołów.
- 15) Wpięcie do istniejącej rozdzielni nN.
- 16) Dostawa, montaż i uruchomienie falowników wraz z konfiguracją i podłączeniem do Internetu.
- 17) Zgłoszenie instalacji do dystrybutora OSD .
- 18) Koncepcyjny wariant rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu przedmiotu zamówienia przygotowany przez Zamawiającego stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej. Instalacja fotowoltaiczna musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz spełniać wymogi techniczne i eksploatacyjne zawarte w art. 7a ustawy Prawo energetyczne.

Wymagany okres gwarancji na wykonane prace instalacyjne: min. 5 lat.

Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję:

- na moduły fotowoltaiczne minimum 12 lat.
- na inwertery min. 5 lat.

Wymagana jest również 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułów - min. 84% mocy nominalnej po 25 latach.

Dostarczane urządzenia posiadać muszą posiadać stosowne certyfikaty i deklaracje zgodności wymagane przepisami obowiązującego prawa w języku polskim.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu oferty i jego załącznikach informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanych urządzeń.

Informacje te będą kluczowym elementem oferty Wykonawcy potwierdzającym zobowiązania Wykonawcy dotyczące przedmiotu zamówienia, a dla Zamawiającego kwestią podstawową i najistotniejszą. Opisy zamieszczone przez Wykonawcę w formularzu oferty traktowane będą jako zobowiązanie Wykonawcy dotyczące zaoferowanych przez niego urządzeń, a także będą służyły Zamawiającemu do sprawdzenia, czy zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia są zgodne z wymaganymi. Brak takich informacji lub niekompletne informacje, nie dające możliwości jednoznacznej identyfikacji urządzeń, skutkować będą odrzuceniem oferty, z powodu niemożności oceny przez Zamawiającego, jaki przedmiot został zaoferowany, a w konsekwencji – czy spełnia on postawione wymagania.

„Treść oferty” bowiem rozumiana jest jako zobowiązanie Wykonawcy do zgodnego z żądaniami Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego.

Obiekt jest dostępny i możliwe jest przeprowadzenie audytu technicznego w określonych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym terminy wizyty technicznej.

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.3.1. Roboty budowlane

Teren objęty inwestycją obejmuje budynek biurowy. Teren w miejscu prowadzenia prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona zaplecze budowy wraz z dostawą mediów. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane zgodnie z projektem, normami technicznymi wiedzą i sztuką budowlaną.

W celu kontroli jakości wykonywanych prac Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru.

2. Gwarancje

2.1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie realizowane roboty budowlane, urządzenia, materiały, instalacje i wyposażenie za które odpowiada Wykonawca będą pełnowartościowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych, prawnych i wykonawczych oraz, że roboty będą wykonane w sposób opisany przez Zamawiającego, przy użyciu fabrycznie nowych komponentów i materiałów, zgodnie z zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i najlepszymi praktykami branży OZE.

2.2. Komponenty dostarczone przez Wykonawcę objęte są gwarancjami producentów a Wykonawca przedstawi sposób realizacji gwarancji, zakres realizacji gwarancji, w tym zakres realizacji zakresu obowiązków gwarancyjnych przez dystrybutorów komponentów. Wykonawca przekaże komplet gwarancji producentów w chwili odbioru końcowego.

Minimalne gwarancje dla komponentów:

Moduły fotowoltaiczne: 12 lat na produkt, 25 lat gwarancji na sprawność.

Inwertery (falowniki): 5 lat.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekazać Zamawiającemu dokumentację wystawioną przez producenta potwierdzającą udzielenie gwarancji na każdy moduł fotowoltaiczny i falownik (numery seryjne modułów i falowników).

2.4. Niezależnie od Gwarancji Producentów, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na prace montażowe min. 5 letniej gwarancji. Okres gwarancji Wykonawcy rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego bez wad i usterek przez Zamawiającego.

3. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- a) Kompletna dokumentacja powykonawcza w formie papierowej i elektronicznej w formatach .dwg, .pdf, .doc, .xls
- b) Protokoły odbiorów częściowych,
- c) Protokoły odbiorów technicznych,
- d) Protokoły pomiarów elektrycznych,
- e) Oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z projektem,
- f) Oświadczenie o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po robotach budowlanych,
- g) Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
- h) Certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości zabudowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia,
- i) Instrukcję obsługi i użytkowania instalacji fotowoltaicznej,
- j) Inwentaryzację powykonawczą w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym w formacie .dwg lub .dxf,
- k) Inne dokumenty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

4. Wymagania ogólne

4.1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników, za przestrzeganie przepisów BHP i p. poz, za prace wykonane, częściowo wykonane i zaniechane mogące stwarzać zagrożenie dla pracowników, obiektu i środowiska.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych prac.

4.3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami, z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

4.4. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania powstałych w wyniku realizacji zamówienia odpadów oraz ich właściwej utylizacji.

4.5. Prace przy instalacjach elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający stosowne uprawnienia dla niskich napięć i stosownie do potrzeb średnich napięć. Minimalnie uprawnienia SEP w zakresie odpowiednio do charakteru pracy Dozoru i Eksploatacji (D + E).

4.6. Dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz stanem istniejącym i uwzględnieniu ich w wycenie i harmonogramie realizacji robót.