

**„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”**

Barczewo, 05.12.2023 r.

BI.271.36.2023

**Wszyscy Wykonawcy**

**WYJAŚNIENIA NR 3 DO TREŚCI SWZ**

---

Zamawiający działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”**

**Pytanie 1**

Zamawiający wskazuje, iż termin wykonania umowy dla każdego zadania to 10 dni od daty podpisania umowy oraz, że wykonawca ma wykonać instalację fotowoltaiczną o mocy uwzględniającej zużycie z poprzedniego okresu rozliczeniowego. W przypadku obiektu OSP Barczewko moc umowna budynku wynosi 6,5kW natomiast zużycie energii 13,66kW. Wykonawca zgodnie z wymogiem dostosowania mocy instalacji PV do zużycia musi wykonać instalację nie mniejszą niż 13,66kW co wiąże się z procedurą zwiększenia mocy w zakładzie energetycznym. Procedura ta trwa nawet do 6-mcy. Nie będzie zatem możliwe wykonanie zadania w ciągu 10 dni. Proszę o informację czy Zamawiający przedłuży czas wykonania zadania o czas związany z procedurą zwiększenia mocy lub czy dokona odbioru końcowego wykonania robót, pomimo nie przyłączenia instalacji do sieci ze względu na brak odpowiedniej mocy przyłączeniowej w budynku?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy na warunkach zawartych w § 14 ust. 1 pkt 1) Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do treści SWZ.

**Pytanie 2**

1. Czy Zamawiający potwierdza, że jeśli ilość miejsca na dachu będzie niewystarczająca co uniemożliwi zamontowanie mocy instalacji PV dostosowanej do zużycia energii elektrycznej przez obiekt Zamawiający zaakceptuje moc instalacji jaka będzie możliwa do zamontowania na dachu budynku?
2. Czy budynki posiadają instalację odgromową czy należy ją wykonać?

**Odpowiedź 2**

**Ad. 1**

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie mocy instalacji PV ze względu na ilość miejsca potrzebnego na montaż paneli na dachu budynku.

Gmina Barczewo, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo

Telefon: 089 514 85 89, [zp@barczewo.pl](mailto:zp@barczewo.pl)

**„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w obiektach na terenie Gminy Barczewo z podziałem na zadania”**

**Ad. 2**

Budynek OSP Barczewo oraz OSP Barczewko posiadają instalację odgromową.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią SWZ, są obowiązujące oraz wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

Z up. Burmistrza Barczewa

**Tomasz Michałowski**

Kierownik Wydziału

Budownictwa i Inwestycji

/podpis elektroniczny/