

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: **OR.271.21.2024**

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. "Budowa parkingu przy basenie w Nowej Rudzie wraz z budową oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz zjazdu z drogi gminnej" w ramach projektu pn.: "Nasz region rowerowy II" pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie z dnia 29.09.2024 r.

W związku z faktem, iż realizacja inwestycji przypada na miesiące jesienno-zimowe oraz faktu, że jest to inwestycja w głównej mierze dotycząca robót ziemnych oraz nawierzchniowych, mocno uzależnionych od warunków atmosferycznych, co jest obwarowane przepisami prawa oraz normami, zwracam się z prośbą o dopisanie podpunktu do par. 14 pkt. 5 niniejszej Umowy, o następującej treści: "6) wystąpienia innych okoliczności, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania w szczególności: wystąpienia gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), gwałtownych opadów śniegu, gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi, itd. albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska, konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz warunkujących prawidłowe wykonanie robót) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac (np. kradzież sprzętu, materiałów koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy, itd.), które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron Umowy."

Odpowiedź. Zamawiający w umowie w § 13 ust. 5 pkt 5 zamieścił zapis:

„przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania Umowy”.

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieści ujednolicony wzór umowy.

Pytanie nr 1 z dnia 02.09.2024 r.

Brak w przedmiarze robót elektrycznych dotyczących montażu oświetlenia.

Odpowiedź. Zamawiający uzupełni przedmiar robót. Jednocześnie zamawiający przypomina, iż przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowi podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

Pytanie nr 2 z dnia 02.09.2024 r.

W projekcie budowlanym w opisie podano, że należy wykonać 18 miejsc dla samochodów osobowych ma to również odzwierciedlenie w przedmiarze robót. Natomiast na rysunku parkingu pokazanych jest 21 miejsc. Różnica ta ma swoje konsekwencje w ilości poszczególnych warstw konstrukcyjnych w stosunku do przedmiaru. Prosimy o podanie która ilość obowiązuje.

Odpowiedź. Należy wykonać miejsca parkingowe zgodnie z rysunkiem PZT - 21+2 dla niepełnosprawnych. Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieści ujednolicony opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3 z dnia 02.09.2024 r.

W projekcie na przekroju A-A w miejscach parkingowych występuje warstwa mieszanki piasku z humusem i nawozem gr. 4 cm. Brak jest tej warstwy w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie czy jest ona obowiązująca. Powyżej tej warstwy występuje już wypełnienie substratem i obsianie trawa w kracie drogowej.

Odpowiedź. Podsypka pod geokratę jest ujęta w pozycji nr 21 przedmiaru łącznie z ułożeniem nawierzchni z geokraty. Jednocześnie zamawiający przypomina, iż przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiot zamówienia. Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z SWZ w tym Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.