



NZP.26.7.2022(ZP-TP/06)

Gdańsk, dnia 05.08.2022r.

## ODPOWIEDZ NA PYTANIE

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie zadaszania w Forcie Carre Twierdzy Wisłoujście.

### MUZEUM GDAŃSKA

UL. DŁUGA 46/47  
80-831 GDAŃSK

Zamawiający Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47, informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie 1:

Czy konstrukcja drewniana musi być suszona i impregnowana ciśnieniowo?

#### Odpowiedź:

Tak. Konstrukcja drewniana musi być suszona i impregnowana ciśnieniowo.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej

MUZEUM GDAŃSKA  
2-CA DYREKTORA DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. TOMASZ WIERZCHOWSKI

- |                                  |                                    |                    |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| ✘ RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA         | ✘ KUŹNIA WODNA W OLIWIE            | ✘ DWÓR ARTUSA      |
| ✘ WARTOWNIA NR 1 NA WESTERPLATTE | ✘ MUZEUM POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU | ✘ MUZEUM BURSZTYNU |
| ✘ MUZEUM NAUKI GDAŃSKIEJ         | ✘ TWIERDZA WISŁOUJŚCIE             | ✘ DOM UPHAGENA     |