

Szczecin, 07.11.2022 r.

A-ZP.381.121.2022.KF

*informacja na stronę internetową*

### WYJAŚNIENIE NR 3

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. *Obsługa i konserwacja sprzętu i systemów ppoż. w zakresie gaśnic i hydrantów, systemów SAP, klap dymnych, oświetlenia bezpieczeństwa, systemów DSO stałych i półstałych, instalacji gaśniczych (tryskaczy, zraszaczy gazowych i proszkowych) hydroforni, przeciwpożarowych wyłączników ppoż., drzwi z dźwignią antypaniczną w obiektach Uniwersytetu Szczecińskiego.***

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), przekazuje pytania do specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 1**

Mając na uwadze zainstalowane w systemach sygnalizacji pożaru w obiektach US izotopowe czujki dymu oraz wymogi ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r i rozporządzenia rady ministrów z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego Proszę o informacje:

- czy wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie pomiaru szczelności izotopowych czujek dymu wykonanego przez uprawnionego instalatora z wykorzystaniem sprzętu dozometrycznego z aktualnym wzorcowaniem?
- czy wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji i kontroli szczelności izotopowych czujek dymu?
- czy wykonawca musi posiadać zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie transportu i przetwarzania odpadów promieniotwórczych w postaci izotopowych czujek dymu?
- czy wykonawca musi mieć zatrudnionego na podstawie umowy o pracę Inspektora Ochrony Radiologicznej?

#### **Odpowiedź 1**

- Oferta Wykonawcy powinna uwzględniać wykonanie pomiaru szczelności izotopowych czujek dymu wykonanego przez uprawnionego instalatora.
- Zamawiający wymaga aby usługa była wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz aby osoby wykonujące czynności podczas realizacji zamówienia posiadały odpowiednie kwalifikacje.

Z poważaniem