

23/080797	Miejscowość Toruń	Data 17-01-2024
-----------	-------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

Objekt:
Nazwa: droga pożarowa i parking
Adres (Nr działki): Grudziądz, ul. Śniadeckich
gm. Grudziądz, działka numer 18/2, 19, 20/10, 20/8, 20/9

Należące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

Odcinek kablowy [SN] - [215080002K/1] -
Odcinek kablowy [SN] - [215080001K/8] -
Odcinek kablowy [SN] - [215050003K/1] -
Odcinek kablowy [SN] - [215050003K/2] -
Odcinek kablowy [SN] - [215050004K/1] -
Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinil [1290-500/01] -

Wymagany zakres niezbędnej przebudowy sieci:

Urządzenia WN i SN:

Przebudować stację 15 kV typu HAKnFtA 3x120mm² relacji ST Szremięcin 1 - ST Szremięcin 2 odpowiednio przebudować poza granicę kolizji.

Przebudować stację 15 kV typu HAKnFtA 3x120mm² relacji GPZ G-dz Szremięcin - ST Szremięcin 1 odpowiednio przebudować poza granicę kolizji.

Przebudować stację 15 kV w części typu 3x YHAKXS 1x120mm² i typu HAKnFtA 3x95mm² relacji GPZ G-dz Szremięcin - ST Szremięcin 9 odpowiednio przebudować poza granicę kolizji.

Przebudować stację 15 kV typu 3x XRUHAKXS 1x120mm² relacji ST Szremięcin 9 - ST Szremięcin 10 odpowiednio przebudować poza granicę kolizji.

W miejscu skrzyżowania kabli z drogą na kable nałożyć rurę ochronną dwudzielną.

Przebudowa transformatorowa:

Urządzenia nn:

W miejscu skrzyżowania kabla z drogą na kable nałożyć rurę ochronną dwudzielną.

Montaż:

Ustalenia:

Wzrost projektu budowlanego:

Pracowany projekt budowlany należy przedłożyć do sprawdzenia w ENERGA – OPERATOR SA, Oddział w Toruniu pod rygorem zgodności z niniejszymi warunkami przebudowy.

Wymagania:

Początek prac projektowych, jak również budowlanych – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.

Wszelkie odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich

opracowania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci ważne są 2 lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę. Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Czyżykowski Marcin

OPRACOWAŁ
tel. 564706242

ZATWIERDZIŁ