

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Usługi kontroli technicznej Kod CPV: 71356100-9

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie art. 62 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (pkt. 1,2,) (Dz.U.2010.243.1623t.j.) okresowego pięcioletniego oraz rocznego przeglądu technicznego budynków wymienionych w Załączniku1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego.

Zakres pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej obejmuje :

- oględziny instalacji odgromowej : sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań przewodów
- pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej tj. pomiary skuteczności zerowania, pomiary impedancji pętli zwarcia
- pomiary rezystancji izolacji obwodów
- pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
- pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiar rezystancji uziemienia)
- **Przeglądy masztów zgodnie z załączonym wykazem będące w posiadaniu KWP są zlokalizowane również na budynkach które nie należą do KWP .**

Z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca sporządzi i dostarczy do siedziby Zamawiającego podpisany protokół.

Pomiary należy wykonywać urządzeniem z aktualnym wzorcowaniem (kalibracją).

Wykonawca zgodnie z obowiązującym prawem ma wpisać się w książkę obiektu.

Protokół przeglądu instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m. in.:

- datę wykonania przeglądu, nr protokołu oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres)
- dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm
- tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją oględzin instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
- wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów (pozytywny/negatywny)
- tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnie, strychy itp.) wraz z informacją oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny)
- wykaz usterek i nieprawidłowości
- określenie zaleceń pokontrolnych, informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji

Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu
Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę oraz przez osobę sprawdzającą protokół

Termin wykonania zamówienia

Niniejsze zamówienie należy wykonać **do dnia 16 grudnia 2024 r.**

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
- lub uprawnienia dozоровe nad eksploatacji urządzeń oraz sieci energetycznych
- dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Obszar obejmujący obiekty KWP zs w Radomiu został podzielony na V obrębów.

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Zestawienie kosztów dla poszczególnych obrębów wraz z wyszczególnieniem kosztów dla każdego obiektu z osobna.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Kopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego osoby, która będzie wykonywać przeglądy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.