

# ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

**Daniel Okruch**

ul. Janusza 8  
71-116 Szczecin  
tel. 515 755 751



Szczecin, dnia 21.02.2020

## Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych


w Szczecinie

Rejon Śródmieście Niebuszewo

ul. Jagiellońska 33

*W. Jankowski*  
26.02.20

Dotyczy: ul. **Barbary 2/4**



Po sprawdzeniu podłączeń do przewodów kominowych stwierdzam że brak możliwości podłączenia kotła co gazowego do istniejących przewodów kominowych.

W celu wentylowania łazienki można zamontować rekuperator np. HRV-100

5 6

7  
8  
9  
10

Lp	1	2	3	4	m.
Str.		Co	Gk		
III	Wk			Wk	10
II	Wk		Gk		7
I	Wk				4
N					LU
Pi					

5	6
P	
	W

7	8	9	10
		P	
	P		
	P		P
W			

*Daniel Okruch*  
Zaświadczenie z dnia 29.05.2015 r.